

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области**

т.(343)228-53-71 ф.(343)228-53-73 E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Камышловского ГО Камышловский МР
Пышминского ГО**

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Строителей, 7, тел. (34375)9-36-81,
E-mail: tond-kamyshlov@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

р.п. Пышма,
ул.Куйбышева, 66А
(место составления акта)

«28» апреля 2016 г.

(дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 21

**«28» апреля 2016г по адресу/адресам: 623550, Свердловская область, Пышминский ГО, с. Черемыш,
ул. Ленина, 69**

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Камышловского ГО,
Камышловский МР, Пышминского ГО по пожарному надзору Старыгина О.А. №21 от 31 марта 2016г.
и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Пышминского
городского округа «Черемышский детский сад»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

**«19» апреля 2016г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час (Исследование
документов)**

**«27» апреля 2016г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час (Пожарно-
техническое обследование)**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Камышловскому ГО, Камышловский
МР, Пышминскому ГО, 623550, р.п. Пышма, ул. Куйбышева 66А, т. 8(34372) 2-47-31

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной
проверки) **31 марта 2016 года в 12 час. 06 мин. вх. №1 от 31.03.2016 года** **Михалева
Ирина Юрьевна**

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: дознатель Квашнин Михаил Федорович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ ПГО «Черемышский детский сад» Михалева
И.Ю.


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. дверь в электрощитовую в здании не соответствует требуемому пределу огнестойкости Основание: ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г
2. На объекте защиты оснащение знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, осуществлено не в полном объеме. Основание: п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2014г № 390 «О противопожарном режиме»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД Квашнин Михаил Федорович
«28» апреля 2016г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« _____ » _____ 2016г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери в электрощитовую выполнить противопожарные (с требуемым пределом огнестойкости)	Основание: ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.12.2016г.	
2	Обеспечит объект защиты знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, в полном объеме	п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2014г 390 «О противопожарном режиме»	01.12.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки 02.12.2016 года

Дознаватель ОНД Камышловского ГО Камышловского МРИ
Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области лейтенант внутренней службы Квашин М.Ф.



«28» апреля 2016г.

М.И.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая Михалева И.Ю.
(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ДНД МЧС России (495) 449-99-99

Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 371-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности Камышловского ГО Камышловского МР и Пышминского
ГО УНД и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г. Камышлов ул. Строителей, 7, тел. (34375)9-36-81,
E-mail: tond-kamyshlov@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21/21/4 От 28 апреля 2016 года
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Пышминского
городского округа «Черемышский детский сад»

Свердловская область Пышминский район с. Черемыш, ул. Ленина, 69

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по
пожарному надзору *Старыгина* Отдел надзорной деятельности № 69
Камышловского ГО *Олега* Камышловского ГО Камышловского МР
Камышловского МР и *Алексеевича* И Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС
Пышминского ГО УНД России по Свердловской области
и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области

(наименование органа ОНД)

от « 31 » марта 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин
« 19 » апреля 2016 по по 16 ч 00 мин. « 28 » апреля 2016

Проведена плановая выездная и документарная проверка:

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Камышловского ГО
Камышловского МР и Пышминского ГО по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной
деятельности Камышловского ГО Камышловского МР и Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области лейтенант внутренней службы Квашнин Михаил Фёдорович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Пышминского
городского округа «Черемышский детский сад», Свердловская область, Пышминский ГО,
с. Черемыш, ул. Ленина, 69

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

СОВМЕСТНО С _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)