

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел. (4732)55-38-38

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Павловскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

396420, Воронежская область, г. Павловск,

ул. Восточная, д. 2 «а»/1, тел. (47362) 2-75-28

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 5/1/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению *Елизаветовский
детский сад Павловского муниципального района Воронежской области,*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

И.о. заведующего МК ДОУ Елизаветовский д/сад Карповой Елене Михайловне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Павловского района по
пожарному надзору от 21.02.2020г. № 5, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-
ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. 28 февраля 2020 года по 10 ч. 00 мин
19 марта 2020 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором –
государственным инспектором Павловского района по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Савостиным Александром Владимировичем на территории в здании и поме-
щениях МК ДОУ Елизаветовский д/сад, расположенного по адресу: Воронежская область,
Павловский район, с. Елизаветовка, пр. Революции, д. 46.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проведившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *и.о. заведующего МК ДОУ Елизаветовский д/сад Карповой Еленой Михайловной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

N пре- дпи- са- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	<i>Не обеспечена возможность сво- бодного открывания двери эваку- ационного выхода из веранды младшей группы. Обеспечить возможность сво- бодного открывания двери эваку- ационного выхода из веранды младшей группы.</i>	<i>(п. 35 ППП РФ)</i>	<i>До 01.08.2020</i>	
2.	<i>Руководитель организации при расстановке кроватей, в помеще- нии спальни старшей группы, не обеспечил наличие необходимой</i>	<i>(п. 37 ППП РФ)</i>	<i>До 01.08.2020</i>	

<p>ширины проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам (проходы между кроватями 0,4 м.).</p> <p>Руководителю организации при расстановке кроватей, в помещении спальни старшей группы, обеспечить наличие необходимой ширины проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам (проходы между кроватями не менее 0,8 м.).</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (в соответствии с законодательством) в случаях государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на планировочный или проектный отдел или иное подразделение, предусмотренное соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР

(должность, фамилия, инициалы государственного)

Савостин А.В.

инспектора по пожарному надзору)



" 19 " марта 2020 г.

Предписание для исполнения получила:

✓ Карпу (Карпова Е.М.)
 (подпись)
 ✓ " 19 " 03 20 20 г.

И.о. заведующего МК ДОУ Елизаветовский д/сад
 (должность, фамилия, инициалы)
Карпова Елена Михайловна