

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Крым  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
**Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району**  
298200, Республика Крым, Ленинский район, п. Ленино, ул. Фрунзе, д. 2  
тел. (36557) 4-02-57, (36557) 4-03-01, E-mail: leninio-tb@mail.ru

(наименование ОНД и ПР)

298200, Республика Крым, Ленинский район, п. Ленино, ул. Фрунзе, д. 2

(место вынесения предписания)



учетный номер КНМ в ЕРКНМ ЕРКНМ 77220062198601674749  
от 18.02.2022

### Предписание об устранении выявленных нарушений от 03.03.2022 г. № 5/1/1

На основании решения главного государственного инспектора Ленинского района Республики Крым по пожарному надзору начальника ОНД по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, Доленко Алексея Григорьевича от 18.02.2022 г. № 5 (учетный номер КНМ в ЕРКНМ 77220062198601674749 от 18.02.2022), в период с 10 ч. 00 мин. «28» февраля 2022 г. по 11 ч. 00 мин. «03» марта 2022 г. проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Копыловым Сергеем Анатольевичем, старшим инспектором ОНД по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, государственный инспектор Ленинского района Республики Крым по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ""Детский сад "Ивушка" пгт Багерово" Ленинского района Республики Крым, ОГРН 1159102007833, ИНН 9111010748, юридический адрес: 298227, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Багерово, улица Шоссейная, дом 14 А. Место фактического осуществления деятельности: 298227, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Багерово, улица Шоссейная, дом 14 А.

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 298227, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Багерово, улица Шоссейная, дом 14 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) делопроизводителем МБДОУ ""Детский сад "Ивушка" пгт Багерово" Ленинского района Республики Крым Киба К.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Оборудовать объект системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 91 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.03.2023 г.	
2.	Оборудовать объект системой оповещения и	ст. 84 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.03.2023 г.	



	управления эвакуацией людей			
3.	Запретить размещение котельной в подвальном помещении объекта	пункт 1.8 СНИП II-35-76 Котельные установки	03.03.2023 г.	
4.	Оборудовать объект эвакуационным освещением в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	пункт 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	03.03.2023 г.	
5.	Оборудовать объект устройством молниезащиты здания	ст. 50 ч.1 п. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», инструкция № СО 153-34.21.122-2003 по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280	03.03.2023 г.	
6.	Провести очистку системы вентиляции	пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	03.03.2023 г.	
7.	Не допускать эксплуатацию электросетей и электрооборудования с неисправностями, согласно технического отчёта проверки (испытаний) электроустановок	п. 2.12.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, подпункт "б" пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	03.03.2023 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Государственный инспектор Ленинского района Республики Крым по пожарному надзору — старший инспектор ОНД по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

Копылов Сергей Анатольевич


(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

