

<p>«СОГЛАСОВАНО»: Председатель первичной профсоюзной организации</p> <p> Е.Н.Потанина</p> <p>Протокол ППО №_1 от 03.09.2018г.</p> <p>«03» 09 20 18 г.</p>	<p>«УТВЕРЖДЕНО»: Заведующий МДОУ детский сад с. Мандрово Валуйского района Белгородской области</p> <p> И.А. Безгодкова</p> <p>Введена в действие приказом № 35/1 от 03.09.2018г.</p> <p>М.П. _____</p> <p>«03__»_09 20 18 г.</p>
--	---

**ПРОГРАММА
 ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА
 при приеме на работу
 в МДОУ детский сад с. Мандрово Валуйского района
 Белгородской области**

2018 год

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

№ п/п	Наименование темы	Время, мин
1.	Общие сведения о специфике и особенностях организации. Обход объекта с указанием мест установки средств пожаротушения и эвакуационных выходов	10
2.	Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности	15
3.	Ознакомление с установленным противопожарным режимом в учреждении, приказом об установлении противопожарного режима и возложении функциональных обязанностей по пожарной безопасности, инструкциями по пожарной безопасности	15
4.	Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара	15
5.	Практическая тренировка действий при возникновении пожара и проверка знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты	15
	Итого:	40

Настоящая программа разработана в соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной

безопасности" (с изменениями от 29.07.2018 г.); Федеральный законот 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017 г.); Правилапротивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныеПостановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" (ред. от 30.12.2017г.) и предназначена для проведения вводного противопожарного инструктажа с принимаемыми на работу МДОУ детский сад с. Мандрово Валуйского района Белгородской области работниками.

Тема 1. Общие сведения о специфике и особенностях организации.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Мандрово Валуйского района Белгородской области отдельно стоящее одноэтажное зданиерасположенное по адресу:309950, Белгородская область, Валуйский район, с. Мандрово, ул. Богомолова, д.14

В здании имеются два эвакуационных выхода.

План эвакуации расположенв коридоре при входе в здание. Единовременнo в помещениях здания могут находиться до 50 человек.

Время доступа в здание: с 7.00 до 17.30.

Работы связанные с применением открытого огня и иные пожаро-и взрывоопасные работы не осуществляются.

Система пожарной безопасности МДОУ детский сад с. Мандрово Валуйского района Белгородской области включает в себя следующие технические средства:

- первичные средства пожаротушения в достаточном объеме (порошковые и углекислотные огнетушители);
- автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения при пожаре;
- систему дымоудаления и вентиляции;
- аварийное освещение здания;
- внутреннее пожарное водоснабжение.

Эвакуационные пути и выходы из здания выполнены по установленным нормативам. Все пути эвакуации оборудованы знаками эвакуации, эвакуационные выходы – световыми табло «ВЫХОД».

Деревянные конструкции здание регулярно в соответствии с нормативными требованиями проходят обработку огнезащитным составом, своевременно производится контроль качества огнестойкости.

Тема 2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности

Ответственность работникаМДОУ детский сад с. Мандрово Валуйского района Белгородской областиза соблюдение требований пожарной безопасности устанавливается приказом о пожарной безопасности, инструкциями о пожарной безопасности и должностной инструкцией.

При несоблюдении требований установленного противопожарного режима к работнику могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, увольнение.

Ответственность за несоблюдение требований противопожарного режима установленная государством, отражена в Кодексе РФ об административных правонарушениях (ст. 20.4) и Уголовном кодексе РФ (ст.219).

Ответственному лицу проводить инструктаж работников на основании разработанной и утвержденной инструкции. Проведение инструктажей по пожарной безопасности оформлять в журнале инструктажей по пожарной безопасности.

Не допускать к самостоятельной работе рабочих и служащих не прошедших инструктаж по пожарной безопасности.

Тема 3. Ознакомление с установленным противопожарным режимом в учреждении, приказом об установлении противопожарного режима и возложении функциональных обязанностей по пожарной безопасности, инструкциями по пожарной безопасности

Противопожарный режим в МДОУ детский сад с. Мандрово Валуйского района Белгородской области устанавливается приказом и инструкциями по пожарной безопасности. Приказ и инструкции обновляются по мере необходимости в связи со сменой ответственных лиц, либо изменениями законодательства в области пожарной безопасности.

Основные требования противопожарного режима:

- Запрещается курение и применение открытого огня на территории и в помещении;
- Запрещается на территории и в помещениях оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
- Запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- Запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и холлов, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- Запрещается загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, пути эвакуации;
- Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов в открытом положении, а также снимать их;
- Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- Запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- Специальную одежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранить в подвешенном виде в металлических шкафах;
- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах;
- Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламениться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси);
- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации надежно крепить к полу;
- Уборку рабочих мест проводить методами, исключающими взвешивание пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей;
- Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки, бытовые электроприборы и компьютеры в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- Запрещается оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- Обеспечить постоянное присоединение пожарных рукавов к пожарному крану и пожарному стволу;
- Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

Тема 4. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) работнику необходимо:

- Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону – 01, 112;
- Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю;
- При возможности открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания;
- При возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы;
- Покидая помещение или здание выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна.
- Отключить электросеть.

ВНИМАНИЕ! Возгорание еще не является пожаром. Пожар – это НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ горение. Если есть возможность потушить возгорание первичными средствами (пожарный кран, огнетушитель) – воспользуйтесь ей. Но, только при наличии уверенного навыка использования первичных средств пожаротушения!

При пожаре, зачастую, люди гибнут не от открытого огня, а от отравления угарным газом. Угарный газ скапливается в верхних уровнях помещения, поэтому, имеет смысл, при эвакуации, передвигаться как можно ниже (на четвереньках, ползком).

Тема 5. Практическая тренировка действий при возникновении пожара и проверка знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты