



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 14260 \_\_\_\_\_ пгт. Мотыгино \_\_\_\_\_ « 25 » августа 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Семеновой Ларисой Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кулаковский детский сад «Ручеек», юридический адрес: 663413, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Кулаково, ул. Ангарская, 21; место фактического осуществления деятельности: 663413, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Кулаково, ул. Ангарская, 21.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения», в части отсутствия у МБДОУ Кулаковский детский сад «Ручеек», имеющего лицензию на осуществление образовательной деятельности, положительного санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2. Нарушение требований п. 1 ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 4 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в части не проведения производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными Программой производственного контроля МБДОУ Кулаковский детский сад «Ручеек», в отсутствии протоколов лабораторных исследований.

3. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п.2.7.2, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения», в части ветхого состояния всех окон в здании детского сада (отмечается отслоение краски от окон, прогнившие рамы (рамы в деревянном исполнении), трещины).

4. Нарушение требований п. 3 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения», в части отсутствия у МБДОУ Кулаковский детский сад «Ручеек», эксплуатирующего собственную скважину положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

5. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия в групповых старшей группы и младшей группы в моечных столовой посуды над моечными ваннами локальной вытяжной системы вентиляции (в зоне являющейся источником выделения влаги).

6. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части отсутствия на пищеблоке локальной вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами (в зоне являющейся источником выделения влаги), над плитой ваннами (в зоне являющейся источником выделения тепла).

7. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения», в части наличия повреждений ограждения территории детского сада (ограждение выполнено в деревянном исполнении, имеет частично прогнивший штакетник).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить получение (наличие) санитарно-эпидемиологического заключения, МБДОУ Кулаковский детский сад «Ручеек», имеющего лицензию на осуществление образовательной деятельности, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом,



уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

**Срок исполнения 05 августа 2024 г. и постоянно.**

2. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными Программой производственного контроля МБДОУ Кулаковский детский сад «Ручеек».

**Срок исполнения 05 августа 2024 г. и постоянно.**

3. Обеспечить устранения ветхого состояния всех окон в здании детского сада.

**Срок исполнения 05 августа 2024 г. и постоянно.**

4. Обеспечить получение (наличие) санитарно-эпидемиологического заключения в МБДОУ Кулаковский детский сад «Ручеек», эксплуатирующего собственную скважину, о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

**Срок исполнения 05 августа 2024 г. и постоянно.**

5. Обеспечить в групповых старшей группы и младшей группы в моечных столовой посуды над моечными ваннами локальной вытяжной системы вентиляции (в зоне являющейся источником выделения влаги).

**Срок исполнения 05 августа 2024 г. и постоянно.**

6. Обеспечить на пищеблоке локальной вытяжной системы вентиляции над моечными ваннами (в зоне являющейся источником выделения влаги), над плитой ваннами (в зоне являющейся источником выделения тепла).

**Срок исполнения 05 августа 2024 г. и постоянно.**

7. Обеспечить целостность ограждения территории детского сада.

**Срок исполнения 05 августа 2024 г. и постоянно.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Кулаковский детский сад «Ручеек», юридический адрес: 663413, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Кулаково, ул. Ангарская, 21.**

---

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Партизанская, д. 50 тел./факс 8(39141)23158 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (способом быстрой связи E-mail: [motygino@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:motygino@24.rospotrebnadzor.ru)) в срок до «05» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-  
эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Семенова Л.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» августа 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)