



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САРАТОВСКОМУ И ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНАМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прспект Энтузиастов, д. 58, г. Саратов, Россия, 410039

г. Саратов прспект Энтузиастов, 58

(место составления акта)

«26» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

«09» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 5

С 09 час. 00 мин. «01» февраля 2021 г. по 09 час. 00 мин. «26» февраля 2021 г. по адресу: Саратов-
ская область, Саратовский район, с. Клещевка ул. Горная, б/н.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «25» января 2021 года № 5 начальника отдела надзорной
деятельности по Саратовскому и Воскресенскому районам УНД и ПР Главного управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа)

МЧС России по Саратовской области Мустафеева Владимира Алексеевича.

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской
области»

(полное и в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество инди-
видуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(дней часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Саратовскому и Воскресенскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Саратовской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Саратовской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(заполняется при прове-
дении выездной проверки) Заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовско-
го района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна 25.01.2021г. в 10 часов 00 минут

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-
верки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: заместитель главного государственного инспектора Сара-
товского и Воскресенского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Сиволан
Сергей Иванович.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспер-
тов, экспертов организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с.
Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегу-
лируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных, правовых актов): _____ а именно _____
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- В групповой ячейке «Радуга» и помещении столовой, пожарные извещатели установлены под подвесным потолком без перфорации, в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 484.13130.2020 п.6.6.7 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

- Двери, отделяющие лестничный марш первого этажа от лестничной клетки эвакуационной лестницы в групповые ячейки «Пчелка» и «Радуга» не имеют уплотнения в притворах, в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2020 п. 4.2.24 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

- Двери, отделяющие лестничный марш второго этажа от лестничной клетки эвакуационной лестницы в групповые ячейки «Солнышко» и «Воробышки» не имеют уплотнения в притворах, в нарушении ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2020 п. 4.2.24 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

- В средней группе «Воробышки» на втором этаже снята дверь, предусмотренная проектной документацией, в нарушении п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

- В группе «Радуга» снята дверь, предусмотренная проектной документацией, в нарушении п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

- Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного в нарушении п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

- В групповой ячейке «Пчелка» светильники эксплуатируются со снятым колпаком (рассеивателями) в нарушении п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

- В групповой ячейке «Воробышки» розетка на стене находится в неисправном состоянии в нарушении п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

- В помещении прачечной в потолке в месте прохождения труб отопления имеются сквозное отверстие в нарушении п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 – лицом допустившее нарушение является заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна;

—выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

—выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);

нарушений не выявлено _____

~~Занесен в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля - внесена (заполняется при проведении выездной проверки):~~

(Сиволап С.И.)
(подпись проверяющего)

(Ладная К.Э.)
(подпись уполномоченного представителя Юрического лица,
ИП, его уполномоченного представителя)

~~Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):~~




(Сиволап С.И.)
(подпись проверяющего)

✓ 

(Ладная К.Э.)
(подпись уполномоченного представителя Юрического лица,
ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 5/1/1 от 26.02.2021 г.
Протокол об административном правонарушении № _____ от 26.02.2021 года
Протокол об административном правонарушении № _____ от 26.02.2021 года

Заместитель главного государственного инспектора
Саратовского и Воскресенского районов
Саратовской области по пожарному надзору
майор внутренней службы
«26» февраля 2021 г.



Сиволап С.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области» Ладная Кристина Эдуардовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2021 г.

✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица, проводившего проверку))