



САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» СЕЛА КЛЕЩЕВКА
САРАТОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

28.04.2021 г. № 39

от _____

410531,
Саратовская обл.,
Саратовский район,
с. Клещевка, ул. Горная
тел. 89271586652
klezhdou@mail.ru

ОТЧЕТ

по исполнению предписания об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности

муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Теремок» села Клещевка Саратовского района Саратовской области»
(предписание от 26 февраля 2021 г. № 5/1/1)

Во исполнение предписания об устранении нарушений в деятельности образовательной организации проведены следующие мероприятия:

1	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения с указанием мероприятия по его устранению	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	В групповой ячейке «Радуга» и помещении столовой, пожарные извещатели установлены под подвесным потолком без перфорации	п.4 ст.4, п.2 ч 1 Ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №122-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 484.13130.2020 п.6.6.7	01.10.2021	устранено
	Двери отделяющие лестничный марш первого этажа от лестничной клетки эвакуационной лестницы в групповые ячейки «Пчелка» и «Радуга» не имеют уплотнения в притворах	п.4 ст.4, п.2 ч 1 Ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №122-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2020	01.10.2021	подана заявка УО

	п. 4.2.24		
Двери отделяющие лестничный марш второго этажа от лестничной клетки эвакуационной лестницы в групповые ячейки «Солнышко» и «Воробушки» не имеют уплотнения в притворах	п.4 ст.4,п.2 ч 1 Ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №122-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13.130,2020 п. 4.2.24	01.10.2021	подана заявка УО
В средней группе «Воробушки» на 2 этаже снята дверь, предусмотренная проектной документацией	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.сентября 2020 г. № 1479	01.10.2021	подана заявка УО
В группе «Радуга» снята дверь, предусмотренная проектной документацией	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.сентября 2020 г. № 1479	01.10.2021	подана заявка УО
Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.сентября 2020 г. № 1479	01.10.2021	подана заявка УО
В групповой ячейке «Пчелка» светильники эксплуатируются со снятым колпаком (рассеивателями)	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.сентября 2020 г. № 1479	01.10.2021	устранено
В групповой ячейке «Воробушки» розетка на стене находится в неисправном состоянии	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.сентября 2020 г. № 1479	01.10.2021	устранено

В помещении прачечной в потолке в месте прохождения труб отопления имеются сквозное отверстие.	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.сентября 2020 г. № 1479	01.10.2021	у
--	--	------------	---

Заведующий МДОУ
«Теремок» с.Клещевка



К.Э.Ладная