



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
САРАТОВСКОМУ И ВОСКРЕСЕНСКОМУ
РАЙОНАМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410039, Россия, г. Саратов, пр-т. Энтузиастов, 58.

тел.: 89873212543 E-mail: gpn6@gumchs.saratov.ru

22.10.2021 №

Заведующей
Муниципальным дошкольным учреждением
«Детский сад «Теремок»
с. Клещевка Саратовского района
Саратовской области
Ладной К.Э.

«22» октября 2021 г., 14 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Заведующей Муниципальным дошкольным учреждением «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области Ладной Кристине Эдуардовне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

410039, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 58 – кабинет ОНД и ПР по Саратовскому и Воскресенскому районам

(место составления акта)

предписание внеплановой выездной проверки №153 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара
(плановой/внеплановой/не-программе-проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 153 от 06.10.2021 года, ЕРКНМ №64210062000201185285 от 06.10.2021 года

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

в период с 09 час. 00 мин. «11» октября 2021г. по 14 час. 00 мин. «22» октября 2021 г.
проведена дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саратовскому и Воскресенскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственным инспектором Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Кутузовым Сергеем Владимировичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

в отношении Муниципального дошкольного учреждения «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Клещевка, ул. Горная, б/н
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

срок
я
кот

совместно с заведующей Муниципальным дошкольным учреждением «Детский сад «Теремок» с. Клещевка Саратовского района Саратовской области Ладной Кристиной Эдуардовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери, отделяющие лестничный марш первого этажа от лестничной клетки эвакуационной лестницы в групповые ячейке «Пчелка» и «Радуга» не имеют уплотнения в притворах	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2020 п. 4.2.	20.08.2022 г.	
2.	Двери, отделяющие лестничный марш второго этажа от лестничной клетки эвакуационной лестницы в групповые ячейки «Солнышко» и «Воробышки» не имеют уплотнения в притворах	ч. 4 Ст. 4, п.2 ч.1 Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2020 п. 4.2.24	20.08.2022 г.	
3.	В средней группе «Воробушки» на втором этаже снята дверь, предусмотренная проектной документацией	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	20.08.2022 г.	
4.	В группе «Радуга» снята дверь, предусмотренная проектной документацией	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	20.08.2022 г.	

Примечание: В предписании указаны нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате визуального осмотра помещений зданий и сооружений, анализа представленной проектной и иной документации (имеющейся в контрольно-наблюдательном деле). В таблице применяются сокращения наименований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, реализация которых должна обеспечиваться на объекте защиты:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 1.13130.2020;
- СП 2.13130.2020

сод
ой

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник в праве самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч. 3 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 144 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме этого, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Саратовскому
и Воскресенскому районам УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Саратовской
области
Кутузов С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
документарную проверку

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего
акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

✓

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий