

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 69220041000100782904 от 15.03.2022г.
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве (территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве)

ул. Грацинского, д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс 8 (48232) 2-12-28

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «28» марта 2022 г., 16 час. 00 мин. № 16/52

(дата и время составления акта)

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве Якушевой Натальи Александровны №16/52 от 28.02.2022г., КНМ № 69220041000100782904 от 15.03.2022г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Якушевой Натальей Александровной – начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве;

Бондаренко Юлия Игоревна – специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»: Суменкова Галина

Борисовна – врач-лаборант; Елкина Лариса Юрьевна – врач-лаборант; Алферов Вячеслав Валерьевич – химик-эксперт; Бибиерина Евгения Сергеевна – химик-эксперт; Щербакова Елена Евгеньевна – химик-эксперт; Ляпунова Диана Игоревна – химик-эксперт

Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 28.10.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации дата внесения: 15.08.2016г.; Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU710006 от 30.04.2015г. выданный Федеральной службой по аккредитации, дата внесения: 01.04.2015г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 172332, Тверская область, г. Зубцов ул. Победы д. 5а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» ИНН 6923004453 Адрес: 172332, Тверская область, г. Зубцов ул. Победы д. 5а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» марта 2022г., 09 час. 00 мин.

по «28» марта 2022г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении плановой выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб
- 4) инструментальное обследование
- 5) испытание
- 6) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «23» марта 2022 г., 10 час. 30 мин.

по «23» марта 2022 г., 14 час. 30 мин.

по месту: детский сад №2 «Теремок» Тверская область, г. Зубцов ул. Победы д. 5а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол

инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: лицензия Министерства образования Тверской области на осуществление образовательной деятельности № 411 от 11 августа 2015г.; санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии медицинского кабинета нормативным требованиям № 69.01.16.000.М.000060.07.15 от 03.07.2015г.; договора от 01.01.2022г. с ООО фирма «Торгсервис» на поставку пищевых продуктов; договор № 19 от 17.01.2022 на холодное водоснабжение и водоотведение с МУП «Водоканал Зубцовского района»; контракт № 18243 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области с ООО «ТСАХ»; муниципальный контракт № 22 от 20.01.2022г. с ООО «Дезинфекция плюс» на оказание услуг по профилактической дератизации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» расположен в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании, 1981 года постройки. Общая площадь составляет 1117,8 кв. м. Детский сад рассчитан на 6 групп, на 140 мест. Всего функционирует 6 групп (2 ясельные, 4 садовские), детей по списку – 114, на день проверки присутствует – 64 ребенка, отсутствует – 50, из них: 17 детей по болезни, 33 ребенка – на домашнем режиме.

Групп компенсирующей направленности в детском учреждении нет.

Здание детского сада размещено в зоне жилой застройки, промышленных предприятий вблизи учреждения нет. Территория по периметру ограждена сеткой рабицей, озеленена. На территории выделены функциональные зоны: игровая и хозяйственная.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга использованы зеленые насаждения. Для защиты детей от солнца и осадков на каждой групповой площадке имеются кирпичные тентовые навесы, некоторые тентовые навесы требуют ремонта (1 тентовый навес без крыши; 2 тентовых навеса без пола) – **нарушен п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).**

Для сбора твердых бытовых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, ограждена с 3-х сторон, на которой установлен 1 контейнер с крышкой.

Полная смена песка на игровых площадках проводится ежегодно. Лабораторные исследования почвы из песочниц проводятся ежегодно.

Входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие, частично покрытие дорожек разрушено (имеет дефекты); требуется ремонтные работы – **нарушен п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.**

В детском саду «Теремок» в 2021, 2022 годах не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, **что является нарушением п.1.8. СП 2.4.3648-20.**

Здание детского сада оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетные, туалетные.

Питьевой режим в группах организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Выделены отдельные емкости (чайники), смена воды проводится каждые 3 часа, графики имеются.

Отопление детского сада централизованное от городских тепловых сетей. Вентиляция в группах естественная, за счет открывающихся устройств окон. Проветривание в группах проводится ежедневно. Контроль за температурой воздуха в группах осуществляется с помощью бытовых термометров.

Все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все лампы находятся в исправном состоянии. Уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам согласно протоколу испытаний № 27587-27592 от 22.03.2022г. испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»: средняя группа (игровая) при норме 400 лк

освещенность составляет – 204 лк, что является нарушением п.2.8.1. СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения помещений детского сада обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. В целях сохранения воздушно-теплового режима входы оборудованы тамбурами.

Групповые ячейки 3-х групп на первом этаже имеют самостоятельные входы на игровые площадки. На момент проверки групповая ячейка для детей до 3 лет (вторая ясельная группа) размещена на втором этаже, поэтому групповая ячейка для детей младенческого и раннего возраста не имеет самостоятельного выхода на игровую площадку – **нарушен п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.**

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, групповая с буфетной зоной, спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).

Кроме групповых ячеек имеется пищеблок, прачечная, музыкальный зал, помещения медицинского назначения.

Для хранения верхней одежды раздевальные оборудованы шкафами с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группах.

В групповых столах и стульях установлены по числу детей, маркировка мебели проведена с учетом роста детей.

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами. На одного ребенка имеется по 2 комплекта постельного белья, наматрасников и полотенец.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники, вешалки для детских полотенец (количество полотенец соответствует общему количеству детей), душевые поддоны. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, унитазы оборудованы гигиеническими накладками, изготовленными из материала, допускающего их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Санитарно-техническое оборудование на день проверки исправно, без дефектов. В туалетных ясельных группах установлены стеллажи с ячейками для горшков, горшки промаркированы.

Внутренняя отделка всех групп: стены на высоту 1,5м от пола покрашены масляной краской, выше до потолка побелка. Полы имеют линолеумное покрытие, в туалетных – кафельная плитка. На момент проверки: на втором этаже в 2 ясельной группе; в старшей группе; в 2 младшей группе; на первом этаже в средней группе; подготовительной группе; в 1 младшей группе – в раздевалке на полу линолеум старый, местами рваный; канализационный стояк ржавый, краска облупилась; в групповой на полу линолеум старый, местами рваный, из-за течи крыши потолок и стены в подтеках, в плесневом грибок; в спальне потолок в подтеках, покрыт плесневым грибком, черный, со стен шелушится большими пластами краска, линолеум волнами, старый рваный, местами рваный; в санитарном узле потолок в плесневом грибок, со стен плитка частично отколота, таким образом, отсутствует возможность проводить качественную влажную уборку в группах и дезинфекцию – **нарушен п. 2.5. СП 2.4.3648-20.**

Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется медицинским работником ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ».

Помещения медицинского назначения (кабинет приема, процедурный кабинет и изолятор) размещаются на первом этаже учреждения единым блоком, имеют самостоятельный вход с улицы.

Отделка кабинета приема: пол имеет линолеумное покрытие, потолок покрашен водоземлюсионной краской, стены покрашены масляной краской.

Отделка прививочного кабинета: пол имеет линолеумное покрытие, стены и потолок покрашены краской. Необходимое медицинское оборудование имеется.

В детском саду «Теремок» проводятся мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции: термометрия персоналу и детям проводится 2 раза в день. По журналам термометрии детей и персонала с температурой тела 37,1⁰С в группах не было. Одноразовыми масками персонал обеспечен. Для обеззараживания воздуха помещений имеются рециркуляторы (в каждой группе). Графики проведения обеззараживания воздуха, а также графики проведения проветривания помещений имеются. Журналы работы рециркуляторов ведутся. Ежедневную важную уборку помещений с обработкой всех контактных

поверхностей проводят с применением дезинфицирующих средств. Генеральную уборку проводят один раз в неделю. Графики проведения генеральных уборок имеются в каждой группе. Из дезинфицирующих средств в работе используется «Хлормисепт». Кожные антисептики для обработки рук имеются в приемных каждой группы, на пищеблоке, санузлах для персонала. Против новой коронавирусной инфекции из 27 человек персонала привито – 21 человек, 3 переболели, 3 отказ.

На момент проверки охват профилактическими прививками против гриппа в учреждении составляет: 7,4% среди персонала (27 работников, привито 2), что ниже требуемых 75%, что является нарушением:

- ст. 29, ст.35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ,

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов».

- главы XXXIV. Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Всего персонала в учреждении 27 человек, личные медицинские книжки представлены; в ЛМК Румянцевой С.Э. отметка о прохождении ФЛГ просрочена с 20.03.2021г.; в ЛМК некоторых сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации (гепатит В, корь) – **нарушен п. 1.5. СП 2.4.3648-20.**

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению учреждения при наличии медицинского заключения (медицинской справки).

Ежедневный утренний прием детей в группы проводится воспитателями с опросом родителей о состоянии здоровья детей, а также с проведением термометрии. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению детского сада не допускаются.

Уборка всех помещений детского сада проводится влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Влажную уборку в помещениях групповых проводят 2 раза в день. Столы в групповых промывают горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи. Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. Мытье игрушек в младших группах проводят 2 раза в день, в старших группах один раз в день (в конце дня). Игрушки, которые не подлежат влажной обработке, используются в качестве демонстрационного материала.

Уборочный инвентарь выделен для каждой группы, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалета имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Смена постельного белья и полотенец проводится по мере загрязнения и один раз в неделю. Грязное белье в группах складывается в мешки и доставляется в прачечную.

Прачечная расположена на первом этаже учреждения, состоит из 2-х смежных помещений: постирочной и гладильной. Из оборудования имеется: ванна для замачивания белья, три стиральные машины – автомат. Гладильная оборудована столами для глажки белья, шкафами для хранения чистого белья. Для выдачи чистого белья имеется отдельный вход.

Требуется проведение ремонта помещений прачечной: потолок покрыт плесневым грибком; со стен пластами отслаивается краска – **нарушен п. 2.5. СП 2.4.3648-20.**

Питание детей организовано в группах. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.

Для мытья столовой посуды буфетные зоны оборудованы двумя моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Питание в детском саду 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин). В группах используется столовая посуда (тарелки) со сколами – **нарушен п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.**

Пищеблок размещается на первом этаже, имеет отдельный вход для заноса пищевых продуктов. В своем составе имеет: кладовую для хранения овощей, кладовую для хранения сыпучих продуктов, горячий цех с зоной для мытья кухонной посуды и зоной для обработки сырой продукции.

Кладовая для хранения овощей оборудована стеллажами и подтоварниками. Кладовая для сыпучих продуктов оборудована стеллажами, холодильным оборудованием (3 холодильника).

На момент проверки на овощи и корнеплоды представлены декларации о соответствии; но маркировка на мешках отсутствует, что является нарушением п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Зона для обработки сырых продуктов (разделена от горячего цеха перегородкой) оборудована моечной раковиной для сырого мяса и сырых овощей, мясорубкой, разделочным столом для сырой продукции. Здесь же установлен стеллаж для чистой кухонной посуды.

В зоне мойки кухонной посуды установлены 2 моечные раковины, раковина для мытья рук персоналу.

Горячий цех оборудован: двумя электроплитами по 4 конфорки; 2 разделочными столами для готовой продукции. На одной электроплите работают все 4 конфорки; в другой электроплите конфорки не работают; работает только духовка – нарушен п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Раздаточная зона оборудована раздаточным столом.

Осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи на наличие гнойничковых заболеваний проводится, гигиенический журнал ведется.

Непосредственно после приготовления пищи проводится отбор суточных проб, пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов. На посуде с пробами имеется маркировка с указанием наименования приема пищи и даты отбора.

Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств имеется.

Пищевые отходы собираются в промаркированные емкости с крышками.

Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, ведется по установленной форме. Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Поставщиком продуктов в детский сад является ООО фирма «Торгсервис».

Меню разработано для возрастных групп (1-3 года и 3-6 лет), утверждено заведующей детским садом. Детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании в учреждении нет. Во всех группах (в приемных) размещено ежедневное меню, с указанием наименования приема пищи, наименования блюд, массы порции и калорийности. Пищевая продукция, которая не допускается при организации питания детей, на пищеблоке не выявлена.

Проведены лабораторные исследования:

1. Вода питьевая на микробиологические исследования – 1 проба, согласно протоколу испытаний № 25344 от 16.03.2022г. проба соответствует гигиеническим нормативам.

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Теремок» выявлены нарушения обязательных требований:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.2.2. зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга использованы зеленые насаждения. Для защиты детей от солнца и осадков на каждой групповой площадке имеются кирпичные тентовые навесы, некоторые тентовые навесы требуют ремонта (1 тентовый навес без крыши; 2 тентовых навеса без пола);

п. 2.2.4. входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие, частично покрытие дорожек разрушено (имеет дефекты); требуется ремонтные работы;

п. 2.8.1. все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все лампы находятся в исправном состоянии. Уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам согласно протоколу испытаний № 27587-27592 от 22.03.2022г. испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»: средняя группа (игровая) при норме 400 лк освещенность составляет – 204 лк;

п. 3.1.3. групповые ячейки 3-х групп на первом этаже имеют самостоятельные входы на игровые

площадки. На момент проверки групповая ячейка для детей до 3 лет (вторая ясельная группа) размещена на втором этаже, поэтому групповая ячейка для детей младенческого и раннего возраста не имеет самостоятельного выхода на игровую площадку;

п. 2.5. внутренняя отделка всех групп: стены на высоту 1,5м от пола покрашены масляной краской, выше до потолка побелка. Полы имеют линолеумное покрытие, в туалетных – кафельная плитка. На момент проверки: на втором этаже в 2 ясельной группе; в старшей группе; в 2 младшей группе; на первом этаже в средней группе; подготовительной группе; в 1 младшей группе – в раздевалке на полу линолеум старый, местами рваный; канализационный стояк ржавый, краска облупилась; в групповой на полу линолеум старый, местами рваный, из-за течи крыши потолок и стены в подтеках, в плесневом грибок; в спальне потолок в подтеках, покрыт плесневым грибком, черный, со стен шелушится большими пластами краска, линолеум волнами, старый рваный, местами рваный; в санитарном узле потолок в плесневом грибок, со стен плитка частично отколота, таким образом, отсутствует возможность проводить качественную влажную уборку в группах и дезинфекцию;

п. 1.5. всего персонала в учреждении 27 человек, личные медицинские книжки представлены; в ЛМК Румянцевой С.Э. отметка о прохождении ФЛГ просрочена с 20.03.2021г.; в ЛМК некоторых сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации (гепатит В, корь);

п. 2.5. требуется проведение ремонта помещений прачечной: потолок покрыт плесневым грибком; со стен пластами отслаивается краска;

п. 2.4.6.2. в группах используется столовая посуда (тарелки) со сколами;

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.2. на момент проверки на овощи и корнеплоды представлены декларации о соответствии; но маркировка на мешках отсутствует;

п. 2.9. горячий цех оборудован: двумя электроплитами по 4 конфорки; 2 разделочными столами для готовой продукции. На одной электроплите работают все 4 конфорки; в другой электроплите конфорки не работают; работает только духовка;

3. На момент проверки охват профилактическими прививками против гриппа в учреждении составляет: 7,4% среди персонала (27 работников, привито 2), что ниже требуемых 75%, что является нарушением:

- ст. 29, ст.35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ,

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов».

- главы XXXIV. Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра

2) протокол испытаний воды, освещенности, микроклимата

3) протокол об административном правонарушении

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела Якушева Н.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего плановую проверку)



(подпись)

Якушева Наталья Александровна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве
тел. 8(48232)2-12-28, E-mail: rzhev@rpn-tver.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.