

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение

детский сад «Теремок»
172332, Тверская обл., г. Зубцов,
исх. № *84* от *30.06.2022*
вход. № от

Начальнику территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в г. Ржеве
Якушевой Н.А.

Ответ на ходатайство №109 от 07.04.2022г. об административном
правонарушении №142 от 28.03.2022г.

№	Нарушение	Ответ
1	<p>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</p> <p>П.2.2.2.-зона игровой территории включает в себя групповые площадки-индивидуальные для каждой группы. Для отжигания групповых площадок друг от друга использованы зеленые насаждения. Для защиты детей от солнца и осадков на каждой групповой площадке имеются тентовые навесы, некоторые тентовые навесы требуют ремонта (1 тентовый навес без крыши; 2 навес без пола)</p>	Денежные средства на ремонт тентовых навесов будут выделены в 2023 году
	<p>П.2.2.4.- входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие, частично покрытие дорожек разрушено, требуются ремонтные работы;</p> <p>П.2.8.1- все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все лампы находятся в исправном состоянии. Уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам согласно протоколу испытания № 27587-27592 от 22.03.2022г.: средняя группа(игровая) при норме 400 лк освещенность составляет-204 лк;</p> <p>П.3.1.3.- групповые ячейки 3-х групп на первом этаже имеют самостоятельные входы на игровые площадки. На момент проверки групповая ячейка для детей до 3 лет (вторая ясельная группа) размещена на втором этаже, поэтому групповая ячейка для детей младенческого и раннего возраста не имеет самостоятельного выхода на игровую площадку;</p> <p>П.2.5.- внутренняя отделка всех групп: стены на высоту 1,5 м от пола покрашены масляной краской, выше до потолка побелка. Полы имеют линолеумное покрытие, в туалетных- кафельная плитка. На момент проверки: на втором этаже в 2 ясельной группе; в старшей группе; в 2 младшей группе; на первом этаже в средней группе; подготовительной группе; в 1 младшей группе- в раздевалке на полу линолеум старый, местами рваный.</p>	Денежные средства заложены в 2023 году Исправлено Подана жалоба в суд.дело будет рассматриваться 6.07.2022 в 14.15 часов Ремонт групп запланирован в 2024-2025 году

