



Главному государственному инспектору

Миллеровского района

по пожарному надзору

Димитрову В. А.

заведующего МБДОУ Терновский д/с

Холостовой Л. И.

В ответ на Ваше предписание № 88/1 от 28 сентября 2021 года сообщая:

1. Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
2. На объекте установлен знак со светоотражающей поверхностью, указывающий направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения.
3. Внесены изменения в декларацию пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами.

Заведующий МБДОУ Терновский д/с



Холостова Л.И.