

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мотыгинскому району

УНД и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

663400, Красноярский край, п. Мотыгино, ул. Комсомольская, 21, тел. 8(39141) 22-9-13, e-mail: pc57ond@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Мотыгино
(место составления акта)

“ 11 ” декабря 20 18 г.
(дата составления акта)
10 ч.30мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 62

По адресу/адресам: 663415, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск,
ул. Первомайская, 33А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 07 декабря 2018 г. № 62
подписанного главным государственным инспектором Мотыгинскому району по пожарному
надзору Амельчуговым И.Ю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Раздолинский детский
сад «Умка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“11” декабря 2018г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 1 рабочий день / 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Мотыгинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): в 09.15мин. 07.12.2018г.
заведующая МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка» Фокина Л.Н.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Мотыгинского района по
пожарному надзору Амельчугов Игорь Юрьевич, государственный инспектор Мотыгинского
района по пожарному надзору Аникин Максим Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка» Фокина Любовь Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение к акту проверки от 11.12.2018 №62. Общая характеристика пожарной опасности объекта – на 2 листах.

Главный государственный инспектор Мотыгинского района по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » декабря 2018 г.



И.Ю. Амельчугов
(подпись)

Государственный инспектор Мотыгинского района по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » декабря 2018 г.

М.Л. Аникин
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка» Фокина Любовь Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » декабря 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом проверки является здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Раздолинский детский сад «Умка». Юридический адрес: 663415, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Раздолинск, ул. Первомайская, 33А.

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1.5 лет до 7 лет, создаёт условия для реализации гарантированного конституционного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Основной целью Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 18.00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. В Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности для воспитанников дошкольного возраста в режиме полного дня (10,5 часов в день).

На момент проверки численность детей в Учреждении составила 138 человек.

Здание детского сада: отдельно стоящее, двухэтажное, 2 степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Фундамент железобетонный ленточный. Наружные стены здания панельные, изнутри оштукатурены сырой штукатуркой, потолочное перекрытие и внутренние перегородки железобетонные. Чердачное помещение выполнено деревянными стропилами. Крыша двухскатная. Кровельное покрытие - металлическая по деревянной обрешётке. Отопление центральное (водяное), вентиляция естественная, освещение электрическое. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению движения из здания.

Здание детского сада оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления людей о пожаре. Ежеквартальные акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) имеются. ТО средств автоматики проводится, о чем делается соответствующая отметка в специальном журнале ТО.

Территория имеет наружное освещение. Подъезд к зданиям учреждения для пожарных автомобилей обеспечен с четырех сторон.

На объекте распорядительным документом установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим. Помещения здания укомплектованы первичными средствами пожаротушения - огнетушителями согласно норм положенности, которые размещены в доступных местах. В

учреждении заведён журнал учёта первичных средств пожаротушения. Ответственным лицом проводится проверка огнетушителей. Все огнетушители пронумерованы, на все нанесены порядковые номера. Огнетушители размещены на расстоянии не более 1,5 м от пола. При опросе персонала было установлено, что действия в случае пожара персонал знает, огнетушителями пользоваться умеют. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. В помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. В здании вывешены знаки пожарной безопасности.

На объекте разработан и вывешен на видном месте план эвакуации людей при пожаре, имеется в наличии инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по эвакуации. На случай отключения электроэнергии у дежурного обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Объект обеспечен проводной телефонной связью.

Имеются специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации (вводного противопожарного инструктажа, первичного противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума работников, осуществляющие круглосуточную охрану организации), согласованные с органами государственного пожарного надзора. С работниками проведен противопожарный инструктаж о чем делается отметка в журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности. Заведующей детским садом и ответственным за обеспечение пожарной безопасности пройдено обучение в объёме пожарно-технического минимума.


Новогодние мероприятия будут проводиться в помещении танцевального зала. Руководителем издан приказ о проведении праздничных мероприятий, а так же график дежурств.

Главный государственный
инспектор Мотыгинского района
по пожарному надзору



И.Ю. Амельчугов

Государственный
инспектор Мотыгинского района
по пожарному надзору



М.Л. Аникин

 Фокеева И.Н.