

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Вагановский детский сад»
ул. Центральная, 4а, с. Ваганово
Промышленновский район,
Кемеровская область, 652395
т. (384 42) 6-62-92,
E-mail: 160163_svetik@mail.ru
Официальный Web-сайт:
<https://ds-vaganovo.nubex.ru/>
от 10.03.2022г. № 14

Инспектору ОНДПР
г. Ленинск – Кузнецка
и Промышленновского
муниципального округа
Е.А. Коршунову

Сопроводительное письмо об исполнении предписания

Уважаемый Евгений Александрович!

В исполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.03.2021г., № 41/1/29, направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проверки, проведенной в соответствии с Распоряжением главного государственного инспектора Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору от 12.03.2021 г. № 41.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1. – Ф3.2.Ф5.2 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для	ст.4, ст.5, ст.88, т.23, 24 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ», п.5.5.7 СП 4.13130.2020	25.03.2022	Выполнено Установлены двери: 1.Складское помещение, пищеблок, прачечная (Ваганово); 2.Пищеблок, прачечная. (Журавлево) (Приложение 1)

	преградами (пищеблок, прачечная, складские помещения) (Ваганово, Журавлево)			
2.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации с автономными источниками питания, которое должно обеспечить возможность эвакуации людей в случае аварийного отключения рабочего освещения или при возникновении чрезвычайных ситуаций. (Ваганово, Журавлево)	ст.82, п.9 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.37 Правила противопожарного режима в РФ. утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 №1479	25.03.2022	Выполнено 1.- Справка о стоимости выполненных в с. Ваганово от 09.03.2022г.; - Акт о приемке выполненных работ №1 от 09.03.2022г. (Приложение 2); 2. - Справка о стоимости выполненных работ в с. Журавлево от 01.03.2022г.; - Акт о приемке выполненных работ от 01.03.2022г. (Приложение 2.1)
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены. (Ваганово, Журавлево)	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 №1479	25.03.2022	Выполнено - Акт о приемки выполненных работ по установке АПС, системы оповещения о пожаре в с. Ваганово от 01.12.2021г. (Приложение 3); - Акт приемки системы пожарной автоматики в эксплуатацию в с. Журавлево от 17.12.2021г. (Приложение 3.1)
4.	Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. (Ваганово, Журавлево).	п.43 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 №1479	25.03.2022	Выполнено - Приказ «О порядке проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов» от 01.09.2021г. № 45/4; - Приказ «О порядке проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов» от 17.01.2022г. № 2; - Контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудовании систем вентиляции от 17.01.2022г. №1-102 О/22; - Контракт на оказание услуг по подключению систем вентиляции к пожарной сигнализации (СПС) от

5.	Отсутствует декларация пожарной безопасности. (Ваганово, Журавлево)	ст.64 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ»	25.03.2022	Выполнено - Декларация пожарной безопасности в отношении здания зарегистрирована 05.04.2021г. Регистрационный № 32225808001-ГО-320 (Ваганово); (Приложение 5) - Декларация пожарной безопасности в отношении здания зарегистрирована 05.04.2021г. Регистрационный № 32225808001-ГО-319 (Журавлево)
----	---	--	------------	---

Приложение: отчет об исполнении предписания на 3 листах с Приложениями.

Заведующий
МБДОУ «Вагановский д/с»

С.Л. Савченко

10 марта 2022г.



10.03.2022г. *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]