

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МУ ДО «Центр детского творчества»

 Т.В. Киреева

«09» января 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Старошайговского муниципального района
Республики Мордовия
(МУ ДО «ЦДТ»)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Старошайговского муниципального района Республики Мордовия

1.2. Адрес объекта: 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этаж 1579,6 кв.м

- часть здания на этаже, кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да кв.м.

1.4. Год постройки здания 2004 г., последнего капитального ремонта:

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Старошайговского муниципального района Республики Мордовия

МУ ДО «ЦДТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, 8 (83432) 2-14-22

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431540, РМ, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Ленина, д.9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дополнительное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по дополнительному образованию детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 180 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет:* нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2.	<i>В том числе инвалиды:</i>	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5.	с нарушениями зрения	«ДУ»
6.	с нарушениями слуха	«ДУ»
7.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД» - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N	Основные	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>
---	----------	--

п/п	структурно-функциональные зоны	К для передвижения на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <*>	ДП	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ

****Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны)
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2018 г., программа подготовки к новому учебному году**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (*наименование сайта, портала*): **сайт МУДО «ЦДТ» (<http://dushst.nubex.ru/>)**.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» января 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «09» января 2018 г.,
3. Решения Комиссии от «09» января 2018 г.

В составе:

Директор МУ ДО «Центр детского творчества»: Киреева Татьяна Викторовна;

Заведующий хозяйством: Новиков Алексей Александрович;

Заместителя директора по УВР: Кшнякина Нина Ивановна.

Председателя общества инвалидов Старошайговского муниципального района: Башурин Николай Иванович.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МУ ДО «Центр детского творчества»


Т.В. Киреева

09 января 2018 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Старошайговского муниципального района Республики Мордовия

1.2. Назначение: дополнительное образование, физическая культура и спорт

1.3. Адрес объекта: 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этаж 1579,6 кв.м

- часть здания на этаже, кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да кв.м.

1.5. Год постройки здания: 2004, последнего капитального ремонта:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Старошайговского муниципального района Республики Мордовия
МУ ДО «ЦДТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, 8 (83432) 2-14-22

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Ленина, д.9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование, физическая культура и спорт

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 180 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <***>	ДП	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения 2017 г., программа подготовки к новому учебному году

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ до ДП-В

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МУ ДО «Центр детского творчества» _____ Киреева Т.В. 8 (83432) 2-22-05
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУ ДО «Центр детского творчества»

_____ Т.В. Киреева

« 09 » января 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Старошайговский район

Наименование территориального

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Старошайговского муниципальное района Республика Мордовия

1.2. Назначение: дополнительное образование, физическая культура и спорт

1.3. Адрес объекта: 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этаж 1579,6 кв.м

- часть здания на этаже, кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да кв.м.

1.5. Год постройки здания: 2004, последнего капитального ремонта: _____

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Старошайговского муниципальное района Республика Мордовия
МУ ДО «ЦДТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, 8 (83432) 2-14-22

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431540, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, ул. Ленина, д.9

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <***>	ДП	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ

**Указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание.	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
----	--	--------------------------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до сентября 2018 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: да

на сайте МУ ДО «ЦДТ» dushst.nubex.ru

5. Особые отметки

Руководитель:

Директор МУ ДО «ЦДТ»

Т.В. Киреева

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МУ ДО «Центр детского творчества», РМ, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	нет перил ограждения	К, О, С	устройство перил ограждения	текущий ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------------------	------------------	------------	---------------------

функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	и по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	текущий ремонт

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес: МУ ДО «Центр детского творчества», РМ, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	-	нет	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	2	-	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	нет	-	-	-	К, О, С	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес: **МУ ДО «Центр детского творчества», РМ, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	4	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	Установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5	-	отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	О, К, С	нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-

3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	4,5	-	текущий ремонт

* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес: МУ ДО «Центр детского творчества», РМ, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1,2,3,4,5,6,7,8	-	нет	К, О, С	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт
--	-------------------------	---	---	---	---	---	---	----------------

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1,2,3,4,5,6,7,8	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» ноября 2017 г

1. **I. Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I. Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес: МУ ДО «Центр детского творчества», РМ, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С, О, Г	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-		замечаний нет	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт
--	-------------------------	---	---	---	--	------------	---	----------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ – И (К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. I. Результаты обследования:

2. 6. Системы информации на объекте

3. Наименование объекта, адрес: МУ ДО «Центр детского творчества», РМ, Старошайговский район, с. Старое Шайгово, пер. Комсомольский, д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	1,2	-	визуальные средства расположены неправильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации,	С, Г, О, К	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть	-	-	замечаний нет	С, Г, О, К	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**