



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Володарского ул., д.223, г. Киров, Кировская обл., 610027, телефон/факс (8332) 35-17-42  
E-mail: [kirov@zural.gosnadzor.ru](mailto:kirov@zural.gosnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

Кировская обл., Немский р-н,  
пгт. Нема, ул. Комсомольская, 22а  
(место составления акта)

23 апреля 2018 года

( дата составления акта)

09 часов 00 минут

(время составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ №22-37/61**

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора  
за гидротехническими сооружениями по Кировской области Западно-Уральского управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Телицын С.А.  
(должность, фамилия, инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 23 апреля 2018 г. № 22-37/61 в отношении:

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 «Гномик»  
пгт. Нема Немского района Кировской области (МКДОУ детский сад №3 «Гномик» пгт.Нема)  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

в присутствии: заведующей МКДОУ детский сад №3 пгт. Нема Ожеговой Нины Степановны  
(должность, фамилия, инициалы законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

**устранить выявленные нарушения**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен соответствующим документом ответственный за электрохозяйство МКДОУ детского сада № 3 «Гномик» с IV группой по электробезопасности.	п.п.1.2.2., 1.2.3., 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003, далее – ПТЭЭП.	20.07.2018

2.	Не составлен график планово-предупредительных ремонтов основного оборудования электроустановок МКДОУ детский сад № 3 «Гномик» на 2018 год.	п.п.1.2.2., 1.6.3. ПТЭЭП	20.07.2018
3.	Не проведена проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке.	п.п. 1.2.2., 1.2.6., 1.8.5. ПТЭЭП;	20.07.2018
4.	Не представлен акт разграничения электрических сетей по имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности.	п.п.1.2.2., 1.2.6., 1.8.1. ПТЭЭП	20.07.2018
5.	Не соответствует требованиям Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок журнал, в котором оформляется присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п.п.1.2.2., 1.2.6., 1.4.4. ПТЭЭП, приложение 6 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.	20.07.2018
6.	Не представлен протокол измерения сопротивления изоляции вводной кабельной линии (КЛ) 0, 4 кВ.	п.п.1.2.2.,1.2.6., 2.4.28., приложение 3, п.6.2. ПТЭЭП	20.07.2018
7.	Не организована разработка и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок, не представлены: - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании, - журнала учёта электрооборудования, - кабельный журнал.	п.п.1.2.2., 1.8.9. ПТЭЭП.	20.07.2018
8.	На вводной кабельной линии (КЛ 0,4 кВ) отсутствует бирка, указывающая марку, напряжение, сечение и наименование линии.	п.п.1.2.2 ПТЭЭП, п. 2.4.5. ПТЭЭП	20.07.2018
9	На дверцах вводного распределительного электрощита (ВРУ) детского сада, распределительного электрощита (РЩ), щитков освещения (ЩО) не выполнены надписи их диспетчерских наименований.	п.п.1.2.2.; 2.2.20. ПТЭЭП	20.07.2018
10	Не обеспечено своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов (ППР) всего электрооборудования детского сада, очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи.	п.п.1.2.2., 1.2.6., 1.6.3., 2.2.17. ПТЭЭП	20.07.2018

**Выводы:** Установленные нарушения в вопросах организации безопасной эксплуатации электроустановок, поддержания их в работоспособном состоянии, являются следствием некомплектованности штата электротехническим персоналом, а также несоблюдения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативно-правовых актов.

**Принятые меры:**

1. Результаты обследования обсуждены с руководством учреждения, разъяснены меры административной ответственности должностных и юридических лиц за невыполнение в установленный срок предписания, выданного органом государственного контроля

- (надзора).
2. По результатам проверки будут приняты меры по привлечению к административной ответственности юридического и должностного лица по статье 9.11. КоАП РФ.

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении каждого пункта предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору старшему государственному инспектору отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области Телицыну С.А. по адресу: 613440, г. Нолинск, ул.Спартака, д. 1а, тел/факс (83368) 2-13-69.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, должность, фамилия, инициалы должностного лица)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Внесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:  
старший государственный инспектор отдела  
государственного энергетического надзора  
и надзора за гидротехническими  
сооружениями по Кировской области

С.А. Телицын

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Первый экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получила и с его содержанием ознакомлена:

Заведующая МКДОУ детский сад №3 «Гномик» пгт.Нема

Н.С. Ожегова

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

«23» апреля 2018 г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)