

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
г. Киров, ул. Маклина, 65 тел./факс 54-69-62, E-mail: [firekir@kirpoj.kirov.ru](mailto:firekir@kirpoj.kirov.ru)  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Немского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
пгт Нема ул. Советская, 14, 613470, тел. 2-15-01 код (83350)

**Предписание № 15/1/1-1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному казённому дошкольному общеобразовательному учреждению  
детский сад №3 «Гномик» пгт Нема Немского района Кировской области  
Заведующей Муниципальным казённым дошкольным общеобразовательным  
учреждением детский сад №3 «Гномик» пгт Нема Немского района Кировской  
области**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Немского района Кировской области по пожарному надзору Сенникова Сергея Владимировича от 14.08.2017 г. №15, на основании ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 18.08.2017 г. с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин., до 24.08.2017 г. с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. главным государственным инспектором Немского района Кировской области по пожарному надзору Сенниковым Сергеем Владимировичем проведена внеплановая выездная проверка зданий и помещений, Муниципального казённого дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №3 «Гномик» пгт Нема Немского района Кировской области, расположенного по адресу пгт Нема ул. Комсомольская 22а.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина дверного проёма (из помещения №27 в помещение №24 по паспорту БТИ) менее 0,8 метра (0,57 м.)	чем нарушено требование пункта 4.2 СНИП II-A.5-70* Строительные нормы и правила. Часть II Раздел А Глава 5. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 16 сентября 1970 г. N 126; пункт 4.8 СНИП II-L.2-72* Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть; пункт 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.2.5. СП 1.13130.2009	06.07.2018 г.	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

**Порядок обжалования предписания**

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)

сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28.06.2012 N375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

Порядок оспаривания ненормативных правовых актов в арбитражном суде регламентирован Главой 24 АПК РФ.

Порядок оспаривания правовых актов в судах общей юрисдикции регламентирован Главой 24 ГПК РФ.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ч.1 ст. 256 ГПК РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц государственной пошлиной, не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Начальник ОНДПР Немского  
района (главный  
государственный инспектор  
Немского района Кировской  
области по пожарному надзору)

С.В. Сенников

24 августа 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Зиф  
" 24 " августа 2017 г.

Заведующая

Ожегова Н.С.