



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, 95022 тел. (0652) 55-09-10, факс (0652) 27-56-17

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Крым

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району
ул. Фрунзе, 2, пгт. Ленино, 298200 тел. (36557) 4-05-98, факс (06557) 4-05-98 mail: lenino-tb@mail.ru

с. Ленинское
(место составления акта)

“ 04 ” 06 20 20 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 12

298232, республика Крым, Ленинский район, село

“ 04 ” 06 20 20 г. по адресу: Ленинское, Школьная улица, дом 10
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении мероприятия по надзору главного государственного инспектора Ленинского района по пожарному надзору, начальника отделения надзорной деятельности по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Доленко Алексея Григорьевича от 25.05.2020 г. № 12

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ленинская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Республики Крым, ОГРН 1159102016974, ИНН 9111011484, юридический адрес: 298232, республика Крым, Ленинский район, село Ленинское, Школьная улица, дом 10. Место фактического осуществления деятельности: 298232, республика Крым, Ленинский район, село Ленинское, Школьная улица, дом 10.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 дня/9 часов (28.05.2020 г. с 11:00 до 16:00, 04.06.2020 с 12.00 до 16.00)

Акт составлен: ОНД по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ Ленинская СОШ Гуль С.А. 25.05.2020 г. 10:00 ✓ *Гуль*

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Копылов Сергей Анатольевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал:) Директор МБОУ Ленинская СОШ Гуль С.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации (ст. 91 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	МБОУ Ленинская СОШ
2.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей (ст. 84 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	МБОУ Ленинская СОШ
3.	Объект не в полном объеме оборудован пожарными щитами (пункт 481, приложение № 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
4.	Тип и комплектация имеющихся пожарных щитов не соответствуют требованиям (Пункты 482, 483, 484. 485 Приложения N 5 и N 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
5.	Допускается размещение котельной в подвальном помещении объекта (пункт 1.8 СНиП II-35-76 Котельные установки)	МБОУ Ленинская СОШ
6.	На объекте не проводится очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона (Подпункт "з" пункта 83 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
7.	Допускается размещение на территории объекта горючих материалов (уголь), горючих отходов, мусора, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты (Пункт 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
8.	Объект не в полном объеме обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) (Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
9.	Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения (пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
10.	Не проведена очистка системы вентиляции в здании столовой (пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
11.	Не обеспечена доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года (отсутствует площадка с твердым покрытием) (пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
12.	Не обеспечено наличие на дверях помещений	МБОУ Ленинская СОШ

	производственного и складского назначения обозначений их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны (пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	
13.	Допускается эксплуатация распределительных коробок электропроводов и кабелей с повреждениями в помещении котельной(в помещении приемной, коридоре на первом этаже) (подпункт «а» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
14.	Допускается использование розеток с повреждениями в помещениях котельной (подпункт «б» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
15.	Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли по окончании гарантийного срока (Пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ
16.	На объекте отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных холлов (Подпункт «д» пункт 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	МБОУ Ленинская СОШ

1.Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

2.Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

3.Нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ С.А. Копылов
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Ленинская СОШ»

Гуль С.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“04”

08

2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)