



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЛЕНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
МБОУ ЛЕНИНСКАЯ СОШ

298232, Республика Крым, Ленинский район, с.Ленинское, ул.Школьная, 10  
телефон +38(06557)67237, e-mail: [bolbat\\_leninsk@mail.ru](mailto:bolbat_leninsk@mail.ru)

Начальнику ОНД по Ленинскому району УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,  
майору внутренней службы Доленко А.Г.

ИНФОРМАЦИЯ

«Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Документ	Сроки	Отметка о выполнении
1.	Оборудовать объект системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 91 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.06.2021	Ходатайство от 15.07.2020 г.№01.22/192
2.	Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей	ст. 84 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.06.2021	Ходатайство от 15.07.2020 г.№01.22/192
3.	Обеспечить объект в полном объеме пожарными щитами	пункт 481, приложение № 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Ходатайство от 15.07.2020 г.№01.22/192
4.	Обеспечить объект пожарными щитами соответствующих требованиям (типу и комплектацией немеханизированным инструментом и инвентарем)	Пункты 482, 483, 484. 485 Приложения N 5 и N 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Ходатайство от 15.07.2020 г.№01.22/192
5.	Запретить размещение котельной в подвальном помещении объекта	пункт 1.8 СНиП И-35-76 Котельные установки	04.06.2021	Ходатайство от 15.07.2020 г.№01.22/192

6.	Провести очистку дымоходов и печей от сажи перед началом отопительного сезона	Подпункт "з" пункта 83 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Акт приемки работ по очистке дымохода от 30.06.2020 г.
7.	Очистить территорию объекта от горючих материалов (уголь), горючих отходов, мусора, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты	Пункт 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Устранено (фото № 1)
8.	Обеспечить объект в полном объеме требуемым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями)	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Ходатайство от 15.07.2020 г. №01.22/192
9.	Оборудовать объект эвакуационным освещением в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего	пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.06.2021	Ходатайство от 15.07.2020 г. №01.22/192
10.	Провести очистку системы вентиляции в здании столовой	пункт 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Акт проверки эффективности работы вентиляционной системы от 25.06.2020 г. №218
11.	Обеспечить доступность подъезда пожарной техники для забора воды в любое время года (площадка с твердым покрытием)	пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Устранено (фото № 2)
12.	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначений их категорий по пожарной опасности, а также классов зон	пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Устранено (фото № 3)
13.	Не допускать эксплуатацию распределительных коробок электропроводов и кабелей с повреждениями	подпункт «а» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Устранено (фото № 4)



14.	Провести замену розеток с повреждениями в помещениях котельной	подпункт «б» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Устранено (фото № 5)
15.	Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли в связи с окончанием гарантийного срока	Пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.06.2021	Акт, Протокол №76 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 25.06.2020 г.
16.	Установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных холлов	Подпункт «д» пункт 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	04.08.2020	Ходатайство от 15.07.2020 г. №01.22/192
17.	Отсутствует устройство молниезащиты			Ходатайство от 11.08.2020г. №01.22/212

Директор:



Гуль С.А.