

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-09-99, E-mail: go_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru
Предписание № 180/1/96
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

12 октября 2020 г.

г. Ульяновск

Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению Центр развития ребенка - детский сад № 179 "Алиса" (далее – МБДОУ
ЦРР - д/с № 179 "Алиса")

Должностному лицу заведующему МБДОУ ЦРР - д/с № 179 "Алиса" Ковалевой Елене
Евгеньевне

Во исполнении распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области Филиппова Олега Николаевича № 180 от 09 сентября 2020 года проведена *плановая (с использованием средств дистанционного взаимодействия) проверка* соблюдения обязательных требований пожарной безопасности объекта защиты МБДОУ ЦРР - д/с № 179 "Алиса" по адресу: 432049 Ульяновская область, город Ульяновск, улица Артема, 15.

Лицо (а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Кузьменко Марина Владимировна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ЦРР - д/с № 179 "Алиса" Ковалева Елена Евгеньевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	При составлении декларации пожарной безопасности, в декларации указан перечень пунктов нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых не выполнены, т.е. декларация является не достоверной. Так, в п. 4 раздела 3 декларации указано о выполнении в т.ч. п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, однако фактически двери имеют запоры, не обеспечивающие открывание без ключа (двери эвакуационного выхода из 1-й группы).	п. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ).	15.01.2021	

	группы, 3-й группы, 4-й группы, 6-й группы и 7-й группы). Также в декларации указаны документы (Правила противопожарного режима в РФ и ППБ-101-89), которые не являются ни федеральным законом о технических регламентах ни нормативным документом по пожарной безопасности.			
2.	Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума (для педагогических работников) непосредственно в организации не проводится. Записи в журнале отсутствуют. Лицо, не назначено приказом (распоряжением) руководителя организации. Подтверждающие документы отсутствуют, не представлены.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР), п. 40 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее – НПБ «Обучение...»)	15.01.2021	
3.	Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму не организована квалификационная комиссия в составе не менее трех человек. Подтверждающие документы отсутствуют, не представлены.	п. 3 ППР, п. 43 НПБ «Обучение...»	15.01.2021	
4.	Специальные программы пожарно-технического минимума для обучения непосредственно в организации (без отрыва от производства) ответственных лиц за пожарную безопасность (для работников, определенных приказом руководителя №08-А от 09.01.2020), отсутствуют. Фактически в указанном приказе имеются лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений (прачечная, медицинского блока, бухгалтерии, помещений пищеблока).	п. 3 ППР, п. 39 приложение НПБ «Обучение...»	15.01.2021	
5.	Разработанная программа проведения вводного противопожарного инструктажа, не утверждена руководителем организации.	п. 6, п. 14 НПБ «Обучение ...»	15.01.2021	
6.	Разработанная программа проведения первичного противопожарного инструктажа, не утверждена руководителем организации.	п. 6, п. 18 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. №645 НПБ «Обучение ...»	15.01.2021	
7.	Руководителем организации не обеспечивается наличие на дверях помещений складского назначения («кладовая» на I-м (помещение, согласно экспликация	П. 20 ППР	15.01.2021	

	№ 2, 8, 17, 27, 37 и 57 Технического регламента от 04.08.2015 г.) и 2-м этажах (помещение, согласно экспликации)) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Согласно п. 3.19 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» термин «кладовая» - это склад в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей.			
8.	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения («продовольственный склад»), расположенного в пищеблоке категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Установлено из фотоматериалов, представленных согласно запроса № 1320-4-5-2 от 24.09.2020.	П. 20 ППР	15.01.2021	
9.	Не обеспечивается проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомерного устройства, с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. Подтверждающие документы не представлены согласно запроса № 1320-4-5-2 от 24.09.2020.	П. 59 ППР	15.01.2021	
10.	Ежеквартальная проверка, включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей не проводится, о проведенных проверках отметки в журнале учета огнетушителей не сделаны. Имеются только отметки о ежегодных проверках (перезарядках) в ноябре-декабре 2018 г., январе 2019 г. и в марте 2020 г. Установлено из представленных журналов технического обслуживания огнетушителей и журнала проведения испытаний и перезарядки огнетушителей, согласно запроса № 1320-4-5-2 от 24.09.2020.	ч. 4 ст. 4; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 105 ФЗ №123-ФЗ; 4.3.6, 4.3.16 СП 9.13130.2009	15.01.2021	
11.	Руководителем организации не обеспечена своевременная замена огнетушителей ОП-4 и ОП-5 (установленных в здании дошкольного учреждения). Срок службы данных огнетушителей 10 лет, дата изготовления огнетушителя и ввода эксплуатацию огнетушителей 2005 год (согласно информации из журнала учета огнетушителей и маркировки этикетки из фотоматериалов). Согласно паспортов на данные огнетушители они должны быть выведены из эксплуатации. Но, вместе с тем данные огнетушители проходят освидетельствование.	П. 70 ППР	15.01.2021	
12.	Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта защиты (а именно, систем автоматической пожарной сигнализации (прибора приёмно-контрольного	п. 64 ППР	15.01.2021	

	пожарного ВЭРС-ПК) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – прибору управления «Рокот»).		
	Данная инструкция не соответствует техническим характеристикам приборов приемно-контрольных и приборов управления.		
13.	В зальном помещении «музыкальный зал» отделка (облицовка) перекрытия (потолка) выполнена материалами с более высокой пожарной опасностью (потолочная плитка из пенопласта), чем для класса пожарной опасности КМ1 (при вместимости зала более 15 человек). Установлено визуально из фотоматериалов. Сертификат соответствия, при проведении проверки согласно запроса № 1320-4-5-2 от 24.09.2020, не представлен.	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, табл. 29 ч. 6 ст. 134 ФЗ №123-ФЗ.	15.01.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками и устранением физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор города Ульяновска
по пожарному надзору Кузьменко Марина Владимировна**

« 12 » октября 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Гор. Говальцев В.В. зав.
(подпись)



(должность, фамилия)

« 12 » октября 2020 года