

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27  
Единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432011, тел/факс 42-64-06, E-mail: [unduln@mail.ru](mailto:unduln@mail.ru),  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ  
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432063, тел/факс 41-03-80, E-mail: [ogpn-73@mail.ru](mailto:ogpn-73@mail.ru),

**Предписание № 328/1/148**  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**«02» ноября 2017 г.**

**г. Ульяновск**

**Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному  
образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад № 179  
«Алиса» (далее – МБДОУ ЦРР - д/с № 179 «Алиса»).**

Во исполнения распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсиевича Андрея Николаевича № 328 от 18.09.2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 06.10.2017 года по 02.11.2017 года проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка - детский сад № 179 «Алиса» по адресу: 432049, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Артема д. 15.

**Лицо(а), проводившие проверку:** государственный инспектор г. Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин Рамис Шафкатевич

**При проведении проверки присутствовали:** Заведующая МБДОУ ЦРР - Д/С № 179 «АЛИСА» Ковалева Елена Евгеньевна, заместитель заведующей МБДОУ ЦРР - Д/С № 179 «АЛИСА» по АХР Козикова Татьяна Анатольевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п                                    | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                       | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения | Отметка о выполнении |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Общие организационные мероприятия</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                 |                      |
| 1.                                       | В учреждении не организовано проведение внепланового противопожарного инструктажа.<br>Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: | НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 26                                                                    | 02.02.2018      |                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    | <p>изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности.</p> <p><u>Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2017 года № 1174</u> внесены изменения в Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. С 28.09.2017 г. данные изменения вступили в силу (данный факт является поводом для проведения внепланового противопожарного инструктажа).</p> <p>В представленном журнале регистрации противопожарных инструктажей последняя запись внесена 12.09.2017 г.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
| 2. | <p>Обводная линия на сети внутреннего противопожарного водопровода в подвале в месте установки водяного счетчика (пропускная способность 1,5 м<sup>3</sup>/ч), не оборудована электрозадвижкой (для обеспечения пропускной способности не менее 2,5 л/с).</p> <p>Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.</p>                                                                                                                                | <p><b>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123 -ФЗ) п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*; СНиП II-30-76 п. 5.7; СП.10.13130.2009 раздел 4.2, п. 4.2.7, примечание 3.</b></p> | 02.10.2018 |  |
|    | <b>1-й этаж</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
| 3. | <p>Помещение тамбура №39 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, не защищено соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с установкой дымовых пожарных извещателей.</p> <p>Фактически помещение тамбура площадью 2.3 м<sup>2</sup> электрифицировано, в данном помещении осуществляется хранение оборудования прачечной.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ФЗ № 123 -ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, НПБ 110-03 п. 4, п. 38 табл. 3, СП 5.13130.2009 п. А.4, п. 38 табл. А.3 обязательного приложения А</b></p>                                                                                                                                                           | 02.10.2018 |  |
| 4. | <p>Не обеспечено наличие на двери помещения производственного назначения (вентиляционная камера), №45 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенного на 1-м этаже, обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 (далее – ППР РФ) п. 20</b></p>                                                                                                                                                             | 02.02.2018 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    | экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, для хранения резиновых шлангов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |            |  |
| 6. | <p>Допущено установка на путях эвакуации групповой ячейки №1, расположенной на 1-м этаже, мебели.</p> <p>Фактически у дверей выходов из помещений спальни, №54 и №55 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, в помещение групповой (групповой ячейки №1), №56 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенных на 1 этаже, допущена установка кроватей и шкафа.</p>                                                                                                                                                                    | ППР РФ п. 36 «б»                                                                                           | 02.02.2018 |  |
|    | <b>2-й этаж</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |            |  |
| 7. | <p>При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений.</p> <p>Фактически на лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей с групповой ячейки №6, помещение №23 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенной на 2-м этаже, отсутствуют несколько ступеней, высота от уровня земли до металлической конструкции первой ступени лестницы 3-го типа составляет 0,8 м.</p> <p>На основании типового проекта 214-2-57 разработанного и введенного в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом №67 от 13.VI.1974 г.</p>  | <p>ППР РФ п. 33; ФЗ № 123 –ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.30; СП 1.13130.2009 п. 4.4.2</p> | 02.10.2018 |  |
| 8. | <p>При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений.</p> <p>Фактически на лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей с групповой ячейки №4, помещение №29 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенной на 2-м этаже, отсутствуют несколько ступеней, высота от уровня земли до металлической конструкции первой ступени лестницы 3-го типа составляет 0,72 м.</p> <p>На основании типового проекта 214-2-57 разработанного и введенного в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом №67 от 13.VI.1974 г.</p> | <p>ППР РФ п. 33; ФЗ № 123 –ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.30; СП 1.13130.2009 п. 4.4.2</p> | 02.10.2018 |  |
| 9. | <p>При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений.</p> <p>Фактически на лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей с групповой ячейки №3, помещение №5 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенной на 2-м</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ППР РФ п. 33; ФЗ № 123 –ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.30; СП 1.13130.2009 п. 4.4.2</p> | 02.10.2018 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |            |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | этаже, отсутствуют несколько ступеней, высота от уровня земли до металлической конструкции первой ступени лестницы 3-го типа составляет 0,9 м.<br>На основании типового проекта 214-2-57 разработанного и введенного в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом №67 от 13.VI.1974 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |            |  |
| 10. | При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений.<br>Фактически на лестнице 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей с групповой ячейки №2, помещение №14 по экспликации лит. А технического паспорта от 26.07.1995 года, расположенной на 2-м этаже, отсутствуют несколько ступеней, высота от уровня земли до металлической конструкции первой ступени лестницы 3-го типа составляет 0,8 м.<br>На основании типового проекта 214-2-57 разработанного и введенного в действие ЦНИИЭП учебных зданий приказом №67 от 13.VI.1974 г. | ППР РФ п. 33; ФЗ № 123 –ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СНиП 21-01-97* п. 6.30; СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 | 02.10.2018 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г. Ульяновска  
по пожарному надзору Абдуллин Р.Ш.**

« 02 » 11 2017 года

Предписание для исполнения получил:

*Абдуллин Р.Ш.* *Забер. Юванов 28*  
(подпись) (должность, фамилия)

