



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05

Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 12-738-10-17-031-П

г. Ульяновск,
ул. Матросова, 24А
(место проведения проверки)

“ 26 ” октября 20 17 г.
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «26» октября 2017 г. № 12-738-10-17-031-П, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Горшенина Наталья Владимировна **предписываю:**

Кому: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центру развития ребенка - детскому саду № 179 «Алиса» (МБДОУ ЦРР – д/с № 179 «Алиса»), ИНН 7327031313 юридический адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Артема, д. 15

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

устранить в установленные сроки, выявленные нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов, указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «26» октября 2017 г. № 12-738-10-17-031-П, а именно:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала с I-й группой по электробезопасности отсутствует	п.1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	16.04.2018г
2.	Журнал по присвоению I группы по электробезопасности отсутствует	п.1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	16.04.2018г
3.	Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующий уровень знаний, отсутствует	п.1.4.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	16.04.2018г

	щую группу по электробезопасности отсутствует		
4.	Однолинейная схема электроснабжения не утверждена ответственным за электрохозяйство	п.1.5.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	16.04.2018г
5.	Однолинейная схема электроснабжения не соответствует фактической эксплуатационной	п.1.8.5 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	16.04.2018г
6.	На дверях щитов отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование	п. 2.2.20 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	16.04.2018г
7.	Не проведены профилактические испытания электрооборудования здания детского сада	п. 2.12.17 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	16.04.2018г
8.	Журнал учета и содержания средств защиты отсутствует	Приложение №1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. (утверждена Приказ Минэнерго России N 261 от 30.06.2003 г.)	16.04.2018г
9.	Электрохозяйство не укомплектовано испытанными электрозащитными средствами	Приложение 8 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждена Приказ Минэнерго России N 261 от 30.06.2003 г.)	16.04.2018г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


Государственный инспектор
Ульяновского отдела по надзору
за энергетической безопасностью и ГТС



Горшенина Н.В.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
Заведующая МБДОУ ЦРР – д/с № 179 «Алиса» Ковалева Елена Евгеньевна

“ 26 ” октября 20 17 г.


(подпись)