



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(Ростехнадзор)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Лачная ул., д.73, г. Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: lvengz@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>,
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240, ИНН/КПП 7702609639/770201001

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 7.1-0542п-П/0372-2017**

171508, г.Кимры, пр-д.Титова, д.22
(место составления акта проверки)

22.сентября.2017
(дата составления акта)

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №1 «Частливчик» (Сокращенное название: МДОУ «Детский сад №1 «Частливчик»).

ИНН 6910010160

по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных (плановой/внеплановой)

нарушений, отраженных в акте проверки от 22 сентября 2017 года № 7.1-0542п-А/0372-2017

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

МДОУ «Детский сад №1 «Частливчик»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения: обязательных требований федерального государственного энергетического надзора

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения, предписывается	1	2	3	4
1.	Отсутствует акт по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с электросетевой организацией.			п. 1.8.1 Правил технической эксплуатации электротехнических устройств, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	22.12.2017
2.	Не организована эксплуатация электротехнических предприятий или электротехническим персоналом или специализированной организацией по			п.1.2.1. Правил технической эксплуатации электротехнических устройств, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003. №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145	22.12.2017

договору. В договоре №12/17 от 01.07.2017 с Тверским городским отделением ТРО ВДПО указано только обслуживание электроустановок, без эксплуатации.	3. Не составлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	п.1.8.1, 1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	22.12.2017
Отсутствует перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала требующих присвоения I группы по электробезопасности	4. Не назначен распоряжением работник с группой по электробезопасности не ниже III из числа электротехнического персонала для присвоения I группы по электробезопасности	п.1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	22.12.2017
Не заведен журнал присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	6. Не заведен журнал присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	п.1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	22.12.2017
Отсутствует «Журнал учета и содержания средств защиты».	7. Отсутствует «Журнал учета и содержания средств защиты».	п.п.1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145. п.1.2.3, п.1.3.9. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261	22.12.2017
Не вывешен перечень средств защиты в электроустановке.	8. Не вывешен перечень средств защиты в электроустановке.	п.1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145.	22.12.2017
Отсутствует паспорт вводных кабельных линий детского сада.	9. Отсутствует паспорт вводных кабельных линий детского сада.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145	22.12.2017
Не производится проверка срабатывания аварийного освещения 2 раза в год.	10. Не производится проверка срабатывания аварийного освещения 2 раза в год.	п. 2.12.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6,	22.12.2017

11	Не окрашен под электрошпигуной пыленепроницаемой краской.	п.2.10. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145).	22.12.2017
12	Отсутствует нулевой защитный проводник к холодильнику (кухня).	п.1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г., №4145), п.7.1.36 Правил устройства электроустановок, утвержденных Мин.топлива и энергетики РФ от 06.10.1999г	22.12.2017
13	Отсутствует распоряжение определяющее порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п.1.2., 3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593;.	22.12.2017
14	Не указано положение «включено» отключено» на приводе входного рубильника ШС2 (эл.шпигуная)	п.1.2.3., п.2.2.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145, п.4.1.11. Правил устройства электроустановок приняты решением Минэнерго от №204 от 8.07.2002г	22.12.2017
15	Отсутствуют бирки на входных кабелях детского сада. с указанием марки, напряжения, сечения, номер или наименование линии на входных кабелях.	п.2.4.5.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г., пер. №4145)	22.12.2017
16	Не выполнена очистка электрооборудования от пыли, паутины, грязи с учетом местных условий.(ШС2, ШС4)	п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, (зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г., пер. №4145)	22.12.2017
17	На внутренней стороне групповых электрошпигунов не нанесены однолинейные схемы, надписи с указанием значения номинального тока плавких вставок и наименование электроприемников, получающих через них питание	п.2.12.5, п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г., пер. №4145)	22.12.2017
18	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок предохранителей в ШС2 (электрошпигуная).	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г., пер. №4145)	22.12.2017

19 Отсутствует запирающее устройство на ШС4 (кухня), препятствующее доступу посторонних лиц.

п.2.2.4. Правил эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министрства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министрством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., пер. №4145)

20 Не демонтировано старое электрооборудование прачечной.

п.1.7.2. Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.521.1, п.521.2 ГОСТ Р 50571.15-97, п.2.1.32, п.2.1.56, п.2.1.57. Правил устройства электроустановок приняты решением Минэнерго от №204 от 8.07.2002г

21 Электропроводка кухни не отвечает требованиям правил: не закреплена стационарно электропровода около входа в кухню, электропровода сети освещения кухни выполнена открыто проводом в одной изоляции .

п.1.7.2 Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.1.1.20 Правил устройства электроустановок, утверждены Мин.топлива и энергетики РФ от 06.10.1999г

22 На пускорегулирующие аппараты не нанесены надписи с наименованием аппарата, к которому они относятся (кухня)

п.2.5.3 Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145)

23 Отсутствует нулевой защитный проводник к металлическому корпусу бактерицидной лампы для защиты от косвенного прикосновения.

п.1.7.2 Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145), п.7.1.36 Правил устройства электроустановок, утверждены Мин.топлива и энергетики РФ от 06.10.1999г

24 Не выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов (металлические корпуса ванн, моек, душевых поддонов (кухня, прачечная, группы))

п.1.7.2. Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003, №4145. Правила устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204 п. 1.7.83., п.1.1.32.

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения МДЮУ «Детский сад №1 «Частливчик» имеет право в течение 15 дневного срока, с даты получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок закононого предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в установленном в установленном порядке.

О выполнении настоящего предписания в установленные выше сроки уведомить Центральное управление Ростехнадзора по адресу: 170021, г. Тверь, ул. Дачная, 73.

Предписание выдано:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С.В. Кулепова

О.В. Кулепова

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: Заведующий МДОВ «Детский сад №1 «Счастливчик» Белякова Светлана Викторовна

(фамилия, имя отчество (в случае если имеется должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя)

«*14*» *сентября* 2017 года

(подпись)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Белякова С.В.