



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

171508, г.Кимры, пр-д Титова, д.22
(место составления акта проверки)

19 января 2018
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 7.1-0024вн-А/0002-2018**

По адресу/адресам: 171508, г.Кимры, пр-д Титова, д.22
(место проведения проверки)

Место фактического осуществления деятельности: 171508, г.Кимры, пр-д Титова, д.22

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.01.2018г. № Т - 24- пр «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Счастливчик»
(Сокращенное название: МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик»). ИНН 6910010160
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«-» - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность -

«-» - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней / 15 часов в период с 17.01.2018 по 19.01.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик» Белякова Светлана Викторовна

(Фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время)

17.01.2018г. в 11 час.00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Кулешова Ольга Васильевна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(Фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

- Заведующая МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик» Белякова Светлана Викторовна, действующая на основании Устава, утвержден постановлением администрации г.Кимры №773-на от 31.12.2015, приказа о возложении исполнения обязанностей заведующего №312/1-ра от 08.10.2015

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Номер проведенного пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
1	2	3	4
1.	Отсутствует акт по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с электросетевой организацией.	Выполнено, копия прилагается (от 13.10.2017)	--
2.	Не организована эксплуатация электроустановок предприятия подготовленным электротехническим персоналом или силами специализированной организации по договору. В договоре №12/17 от 01.07.2017 с Тверским городским отделением ТРО ВДПО указано только обслуживание электроустановок, без эксплуатации.	Выполнено, копия прилагается (№12/17 от 01.07.2017)	--
3.	Не составлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	Выполнено, копия прилагается (утвержден 04.12.2017)	--
4.	Отсутствует перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала требующих присвоения 1 группы по электробезопасности	Выполнено, копия прилагается (приказ №АД-28 от 01.09.2017)	--
5.	Не назначен распоряжением работник с группой по электробезопасности не ниже III из числа электротехнического персонала для присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	Выполнено, копия прилагается (приказ №38-п от 01.01.2017)	--
6.	Не заведен журнал присвоения неэлектротехническому персоналу 1 группы по электробезопасности.	Выполнено, копия прилагается (инструктаж проведен 01.09.2017)	--
7.	Отсутствует «Журнал учета и содержания средств защиты».	Выполнено (средства защиты у выездной бригады)	--
8.	Не вывешен перечень средств защиты в электрощитовой.	Выполнено, копия прилагается	--
9.	Отсутствует паспорт вводных кабельных линий детского сада.	Выполнено, копия прилагается (выполнен ООО «Энерговатт»)	--
10.	Не производится проверка срабатывания аварийного освещения 2 раза в год.	Выполнено, копия оперативного журнала прилагается (проверка проведена 29.12.2017)	--

11.	Не окрашен пол электрощитовой пыленепроницаемой краской.	Выполнено, фото прилагается	--
12.	Отсутствует нулевой защитный проводник к холодильнику (кухня).	Выполнено, фото прилагается	--
13.	Отсутствует распоряжение определяющее порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Выполнено, копия прилагается (приказ №28/1 от 01.09.2017)	--
14.	Не указано положение «включено «отключено» на приводе вводного рубильника ШС2 (эл.щитовая)	Выполнено, фото прилагается	--
15.	Отсутствуют бирки на вводных кабелях детского сада. с указанием марки, напряжения, сечения, номер или наименование линии на вводных кабелях.	Выполнено, фото прилагается	--
16.	Не выполнена очистка электрооборудования от пыли, паутины, грязи с учетом местных условий.(ШС2, ШС4)	Выполнено, фото прилагается	--
17.	На внутренней стороне групповых электрощитов не нанесены однолинейные схемы, надписи с указанием значения номинального тока плавких вставок и наименование электроприемников, получающих через них питание	Выполнено, фото прилагается	--
18.	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок предохранителей в ШС2 (электрощитовая).	Выполнено, фото прилагается	--
19.	Отсутствует запирающее устройство на ШС4 (кухня), препятствующее доступу посторонних лиц.	Выполнено, фото прилагается	--
20.	Не демонтировано старое электрооборудование прачечной.	Выполнено, фото прилагается	--
21.	Электропроводка кухни не отвечает требованиям правил: не закреплена стационарно электропроводка около входа в кухню, электропроводка сети освещения кухни выполнена открыто проводом в одной изоляции .	Выполнено, фото прилагается	--
22.	На пускорегулирующие аппараты не нанесены надписи с наименованием агрегата, к которому они относятся (кухня)	Выполнено, фото прилагается	--
23.	Отсутствует нулевой защитный проводник к металлическому корпусу бактерицидной лампы для защиты от косвенного прикосновения.	Выполнено, фото прилагается	--
24.	Не выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов (металлические корпуса ванн, моек, душевых поддонов (кухня, прачечная, группы))	Выполнено, фото прилагается	--


*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: _____
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

*нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 16.01 2018 г. №Т-24-пр;
2. Отчет о выполнении предписаний.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



О.В. Кулешова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик» Белякова Светлана Викторовна

(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

время 11⁰⁰ «19» 01 2018 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

