

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09  
Отдел федерального государственного пожарного надзора  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,  
телефон доверия т. 3-51-37

ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, 26  
(место составления акта)

« 24 » ноября 2020г.  
(дата составления акта)

« 10 » часов « 30 » минут  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

### № 32

По адресу/адресам: 660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, 26  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 32 от 16 октября 2020 года о проведении плановой, выездной  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
проверки юридического лица

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 4  
«Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
социально-личностному развитию детей закрытого административно-территориального  
образования поселок Солнечный Красноярского края  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 10 » ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. Продолжительность 2 час 50 мин  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
« 11 » ноября 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 15 мин. Продолжительность 1 час 15 мин  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
« 18 » ноября 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 40 мин. Продолжительность 1 час 10 мин  
по нескольким адресам)  
« 24 » ноября 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 30 мин

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 6 часов 45 мин  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при  
проведении выездной проверки) Сорокина О.Е. 19.10.2020 г. 12 ч.15 мин.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Марьясова Оксана Владимировна, старший инспектор отдела  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного  
федерального государственного пожарного надзора

лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МКДОУ № 4 «Звездочка» ЗАТО п.  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

Солнечный Сорокина Ольга Евгеньевна, заместитель по АХР МКДОУ № 4 «Звездочка»  
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,  
ЗАТО п. Солнечный Порожняк Надежда Федоровна

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийного освещения в соответствии с требованиями СП 52.13330, что является нарушением ч.1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Заведующий МКДОУ № 4 ЗАТО п. Солнечный Сорокина Ольга Евгеньевна);

2. Руководителем организации не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, что является нарушением п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Заведующий МКДОУ № 4 ЗАТО п. Солнечный Сорокина Ольга Евгеньевна);

3. Допускается использование технического этажа (подвала) для хранения мебели, что является нарушением п.23 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Заведующий МКДОУ № 4 ЗАТО п. Солнечный Сорокина Ольга Евгеньевна);

4. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука в групповых ячейках не менее 75 дБА ( по факту 55,6-56,5), что является нарушением ч.1 статьи 6, ч.4 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (Заведующий МКДОУ № 4 ЗАТО п. Солнечный Сорокина Ольга Евгеньевна);

5. В здании на путях эвакуации для покрытия пола внутренних лестниц, размещенных на лестничных клетках, допускается применение горючего материала (материал лакокрасочный) с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 1( по факту КМ 2) , что является нарушением ч.1 статьи 6, ч. 6 статьи 134, Таблица 28 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Заведующий МКДОУ № 4 ЗАТО п. Солнечный Сорокина Ольга Евгеньевна);

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимь органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствующим (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** Предписание об устранении нарушений № 32/1/1 от 24.11.2020, копия акта проверки работоспособности установок автоматической противопожарной защиты б/н от 28.09.2020, копия протокола инструментального контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 809 от 17.09.2020, протокол испытаний ограждения крыши парпетом б/н от 15.07.2016, копия акта проверки первичных средств пожаротушения б/н от 12.10.2020, копия протокола испытаний наружных пожарных лестниц № 269-Л/18 от 25.07.2018, копия протокола испытаний наружных пожарных лестниц № 268-Л/18 от 25.07.2018, копия протокола испытаний наружных пожарных лестниц № 267-Л/18 от 25.07.2018, копия протокола испытаний наружных пожарных лестниц № 270-Л/18 от 25.07.2018, копия сертификата соответствия № С-RU.ПБ33.В.00007, копия сертификата соответствия № С-RU.ПБ37.В.0097, копия сертификата соответствия № С-RU.ПБ10.В.00233, копия сертификата соответствия № С-RU.ПБ58.В.01369, копия сертификата соответствия № ССПБ-RU.ОП.084.Н.00042, копия акта проверки технических средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре в эксплуатации после комплексного опробования б/н от 23.11.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

О.В. Марьясова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий МКДОУ № 4 «Звездочка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

ЗАО п. Солнечный Сорокина Ольга Евгеньевна  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

« 24 » ноября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)