

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09  
Отдел федерального государственного пожарного надзора  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,  
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 32/1/1  
об устранении нарушений**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению- детский сад № 4 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
фамилия, имя, отчество ( при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя  
деятельности по социально-личностному развитию детей закрытого административно-  
объекта защиты и (или) территории (земельного участка))  
территориального образования поселок Солнечный Красноярского края в лице  
заведующего Сорокиной Ольги Евгеньевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 32 от  
(наименование органа ГПН)

«16» октября 2020 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «

пожарной безопасности» в период:  
с 10 час. 00 мин. «10» ноября 2020 года по 12 час. 50 мин. «10» ноября 2020 года  
с 15 час. 00 мин. «11» ноября 2020 года по 16 час. 15 мин. «11» ноября 2020 года  
с 14 час. 30 мин. «18» ноября 2020 года по 15 час. 40 мин. «18» ноября 2020 года  
с 09 час. 00 мин. «24» ноября 2020 года по 10 час. 30 мин. «24» ноября 2020 года

проведена проверка

Старшим инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, майор  
внутренней службы Марьясовой Оксаной Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №  
наименование объекта защиты и его адрес)

«Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
социально-личностному развитию детей закрытого административно-территориально  
образования поселок Солнечный Красноярского края по адресу: Красноярский край, ЗАТО  
Солнечный, ул. Солнечная, 2б

совместно с заведующим МКДОУ № 4 «Звездочка» ЗАТО п. Солнечный Сорокиной Ольгой  
Евгеньевной, заместителем по АХР МКДОУ № 4 «Звездочка» ЗАТО п. Солнечный Порожняк  
Натальей Федоровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования, которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийного освещения в соответствии с требованиями СП 52.13330.	ч.1 ст. 6, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.09.2022
2.	Руководителем организации не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.61 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	30.09.2022
3.	Допускается использование технического этажа (подвала) для хранения мебели	п.23 (б) Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	30.09.2022
4.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука в групповых ячейках не менее 75 дБА (по факту 55,6-56,5)	ч.1 ст. 6, ч.4 ст.84 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2, п.4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	30.09.2022
5	В здании на путях эвакуации для покрытия пола внутренних лестниц, размещенных на лестничных клетках, допускается применение горючего материала (материал лакокрасочный) с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 ( по факту КМ2)	ч.1 ст. 6, ч.6 ст.134, Таблица 28 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	30.09.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела федерального  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
государственного пожарного надзора  
инспектора по пожарному надзору)

Марьясова Оксана Владимировна

«24» ноября 2020 г.



С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

(подпись)

«24» ноября 2020 г.

Заведующий МКДОУ № 4 «Звездочка»  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного)

ЗАО п. Солнечный Красноярского края  
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении.

Сорокина Ольга Евгеньевна  
которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)