



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-22, Email:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управ-  
ления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

д.1, ул. Нагорная, с. Кослан, Удорский район, Республика Коми, тел. 34-120, E-mail:  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)  
OGPN\_UDORKA@mail.ru

**Предписание № 97/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Междуреченский детский сад»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Удорского района УНДПР ГУ МЧС России  
по Республике Коми от № 97 от «05» декабря 2018 года, ст.6 Федерального закона от  
21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(города (района))

в период с 09 ч. 00 мин. « 11 » декабря 2018 года по 11 ч. 00 м. « 24 » декабря 2018 года  
проведена плановая, выездная проверка  
(плановая/внеплановая)

Пашкиным Ильей Михайловичем, старшим дознавателем НДПР Удорского района УНДПР ГУ  
МЧС России по Республике Коми

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Междуреченский детский сад»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Леоновой Татьяной Евгеньевной, заведующей МДОУ «Междуреченский детский сад»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения               | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                               | 3.                                                                                                                                                                               | 4.                                                         | 5.                                                             |
| 1.    | На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | абзац 3 пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства                                                               | 20.12.2019                                                 |                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Российской Федерации от 25.04.2012 № 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |
| 2. | Руководитель (заведующий детского сада) не прошла обучение пожарно-техническому минимуму с периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, с отрывом от производства в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. | ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008г., пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»; п. 31, 36, 37 НПБ № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | 20.12.2019 |  |
| 3. | Деревянные конструкции чердака, стропила и обрешетка чердачного покрытия в здании то не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (Огнезащитная обработка проводилась в 2014 году, сроки годности покрытия составляют 3 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | часть 4 статьи 4, статья 6, статья 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5. Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» утвержденных и введенных в действие Приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. N 693;                  | 20.12.2019 |  |
| 4. | Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (инструкция не предоставлена).                                                                                                                                                                                                                                      | пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390                                                                                                                                                                                                                          | 20.12.2019 |  |
| 5. | Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | пункт 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постанов-                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.12.2019 |  |

|                                                                                                               |                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами в неэксплуатируемой части здания. | лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Пашкин Илья Михайлович – старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми



« 24 » декабря 2018 года

Предписание для исполнения получил (а)

Ильин  
(подпись)

заведующий МКУ «Междуреченский № 1»  
Александр А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » декабря 2018 года