

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

с. Айкино

№ 11

14.02.2019г.

Я, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В Гулынин при рассмотрении материалов,
составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения заместителя
Руководителя Управления № 10 от 14 января 2019 г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: МДОУ «Междуреченский детский сад».

Место нахождения юридического лица/место жительства: Республика Коми, Удорский
район, пгт.Междуреченск, ул. Интернациональная, д.12

выявил нарушения обязательных требований нормативных правовых актов или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

**ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26):**

п.3.21. Асфальтовое покрытие въезда и входов на территорию дошкольной организации
изношено, с выбоинами.

п.4.16. Большая часть оконных рам в детской дошкольной организации прогнившие, со
щелями, отпавшей краской, плохо пригнаны к проемам, пропускают холод, нет возможности
для их чистки и мытья.

п.5.1. В результате изношенности и ветхости кровли в помещениях второго этажа
наблюдаются следы подтеков. Стены, потолки в раздевальной младшей группы, смешанной
группы, туалетной смешанной группы с трещинами, щелями с признаками поражения
грибком. Стены в одном из складских помещений пищеблока, стены в тамбуре при входе в
пищеблок с хозяйственного двора с отслоившейся краской, деформированы, со щелями и
дефектами.

п.6.2. Не во всех раздевальных (или в отдельных помещениях) дошкольной образовательной
организации предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви.

п.6.20. Санитарный узел для персонала на первом этаже здания не оборудован
умывальником.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства,
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и руководствуясь п.4 ч.1 ст. 44
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ
от 30.03.1999г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

МДОУ «Междуреченский детский сад»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В срок до 05.02.2020 г.

1. Обеспечить ремонт покрытия въезда и входов на территорию дошкольной организации.
2. Обеспечить ремонт и замену окон в детской дошкольной организации.
3. Обеспечить ремонт кровли детской дошкольной организации.
4. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви в раздевалках (или в отдельных помещениях) дошкольной образовательной организации.
5. Оборудовать санитарный узел для персонала на первом этаже здания умывальником.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении пунктов предписания в срок до 05.02.2020г., представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в Усть-Вымском районе


С.В. Гулынин

исп. Никулина Ю.А. (82134) 21-9-08

Копию настоящего предписания получил « 14 » февраля 2019 г. *окоф*
Копия предписания отправлена почтой исх. № ___ от « ___ » _____ 20__ г.