



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району

(ул. Фрунзе, 2, пгт. Ленино, 298200 тел. (06557) 4-05-98, факс (06557) 4-05-98 mail: lenino-tb@mail.ru)

Предписание № 9/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района
Республики Крым

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения и.о. начальника отделения - и.о. главного государственного инспектора Ленинского района по пожарному надзору капитана внутренней службы Копылова С.А. № 5 от 17.02.2017 г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12 ч 00 мин. «20» марта 2017 г. по 15 ч 00 мин. «20» марта 2017 г. (3 рабочих часа) проведена проверка государственным инспектором Ленинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Копыловым Сергеем Анатольевичем здания, помещений, территории МБОУ "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" в с. Новониколаевка, ул. Чуба, дом 37

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие, по надзору наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" Пархоменко В.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не организовано техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года	01.04.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

