



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району

(ул. Фрунзе, 2, пгт. Ленино, 298200 тел. (06557) 4-05-98, факс (06557) 4-05-98 mail: lenino-tb@mail.ru)

Предписание № 54/1/54

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального бюджетного образовательного учреждения "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" с. Новониколаевка" (МБОУ "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" с. Новониколаевка")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения - главного государственного инспектора Ленинского района по пожарному надзору майора внутренней службы Смирнова А.С. № 54 от 23.03.2016 г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. «14» апреля 2016 г. по 11 ч 00 мин. «14» апреля 2016 г. (1 рабочий час) проведена проверка государственным инспектором Ленинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Копыловым Сергеем Анатольевичем здания, помещений, территории МБОУ "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" в с. Новониколаевка, ул. Чуба, дом 37

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие, по надзору наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" Пархоменко В.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед пи сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п.4, табл.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.61 ППР в РФ, ст.ст. 6, 54, 63, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.17	
2.	Не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	таблица 2 Приказа № 323 от 20.06.2003 года «Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), п.61 ППР в РФ, ст.ст. 6, 54, 63, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.17	
3.	Допущена блокировка двери эвакуационного выхода из помещения столовой.	(п. 36 (б) ППР в РФ).	01.04.17	
4.	Помещения не оснащены в полном объеме первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).	п.70, п.478 ППР в РФ	01.04.17	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинского района
по пожарному надзору Копылов Сергей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

“ 14 ” апреля 20 16 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓



(подпись)

директор МБОУ "Новониколаевская средняя
общеобразовательная школа" Пархоменко В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 14 ” апреля 20 16 г.