



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НОВНИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ул. Чуба, 37, с.Новониколаевка, 298240, телефон: 007(36557) 6-64-10,
e-mail: n-nikolaevka-shkola@mail.ru

30.03.2017 г. № 04-07/102

Начальнику ОНД по Ленинскому району
ГУ МЧС России по Республике Крым
майору внутренней службы
Смирнову А.С.

**Информация
о ходе выполнения Предписания № 54/1/54 об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара от 14.04 2016 г.
в МБОУ Новониколаевская СОШ
по состоянию на 29.03.2017 г.**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Наименование мероприятия	Отметка о выполнении по состоянию на 29.03.2017 г
1.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Произведены работы по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) на объектах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Республики Крым	Выполнено
2.	Не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Произведены работы по монтажу системы оповещения и системы передачи извещений на объектах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Республики Крым	Выполнено
3.	Допущена блокировка двери эвакуационного выхода из	Блокировки пяти эвакуационных выходов из	Выполнено

Вх. № 38
Выполнено
из «31» 03 2017

	помещения столовой.	здания школы не допускаются	
4.	Помещения не оснащены в полном объеме первичными средствами пожаротушения.	Здание МБОУ Новониколаевская СОШ обеспечено огнетушителями по нормам согласно п. 70, п.478 и приложениям № 1 и 2 ППР в РФ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», закуплены и установлены 2 пожарных щита (в здании школы и здании котельной)	Выполнено

Дополнительно информирую о распорядительных актах МБОУ Новониколаевская СОШ по пожарной безопасности учреждения:

- Приказ от 08.08.2016 г № 168 «Об устаноевлении противопожарного режима в 2016-2017 учебном году»;
- Приказ от 08.08.2016 г № 174 «О создании добровольной пожарной дружины»;
- Приказ от 08.08.2016 г № 175 «О мерах по соблюдению пожарной безопасности»;
- Приказ от 08.08.2016 г № 181 «О пожарной безопасности в 2016-2017 учебном году»;
- Приказ от 14.02.2017 г. № 29 «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний сезон 2016-2017 гг»;
- Приказ от 28.12.2016 г. № 335 «Об обучении и проверке знаний по пожарной безопасности».

Директор
МБОУ Новониколаевская СОШ:



(Handwritten signature)

В.А.Пархоменко