

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Ленинского района

Петросенко С.П.

« 20 17 г.



Директор МБОУ Новониколаевская СОШ

В.А. Пархоменко

« 20 17 г.

План

мероприятий по устранению правонарушений в МБОУ Новониколаевская СОШ, установленных в результате плановой выездной проверки школы (предписание территориального отдела по г. Керчь и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора № 14-00019-01 от 23.03.2017 года)

| № п/п | Не выполняются обязательные требования  | Мероприятия по устранению  | Финансирование   | Исполнитель               | Сроки         |
|-------|---|--|--|---------------------------|---------------|
| 1.    | СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.10 – в кабинете биологии отсутствует лаборантская  | Перепрофилирование помещения на 2 этаже под лаборантскую для кабинета биологии.<br>Проведение в помещении водоснабжения и отведения воды, электрической проводки.  | Приобретение раковины, крана-смесителя, водопроводных и канализационных труб.  | МБОУ Новониколаевская СОШ | До 01.09.2017 |
| 2.    | СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25 – количество санитарных приборов не соответствует СанПиН из расчета на 20 девочек по одному унитазу, на 30 мальчиков по одному унитазу и писсуару. Туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы отдельными кабинками с дверьми. | На 84 девочки требуется установка еще 2 унитазов, на 83 мальчика требуется установка еще одного унитаза и 3 писсуаров с комплектующими. Требуется необходимое количество раковин, кранов-смесителей. Оборудование кабинки дверцами (перегородки частично имеются). | Приобретение 5 унитазов, 3 писсуара, материала для оборудования кабинки, 3 раковины (по СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25 - 5 раковин на количество детей), 7 кранов- смесителей, труба канализационная с уголками (диаметр- | МБОУ Новониколаевская СОШ | До 01.09.2017 |

|    |   |   |  |                           |               |
|----|---|---|--|---------------------------|---------------|
|    | Отсутствуют электро- или бумажные полотенца, мыло для рук. Санитарно-технические приборы находятся в неисправном состоянии, а именно – не работает слив в женском санузле, трещина чаши «Генуа» в мужском санузле | Приобрести и установить водоподводящие и канализационные трубы. Бойлер для обеспечения горячей водой туалетов приобретен, сливные бочки для замены в количестве 4 шт. приобретены. Для замены чаши «Генуа» в мужском санузле требуется ее приобретение. | 100), тройник – 6 шт., отводы – 3 шт., сифоны- 7 шт., труба водопроводная 15 м (диаметр 50), уголок 15 шт, тройник – 6 шт., металлопластиковая труба 60 м (диаметр 16 мм), цемент-10 мешков по 25 кг., 2 м <sup>3</sup> песка, водоэмульсионная краска – 30 кг, краска ПФ – 27 кг.                             |                           | До 01.09.2017 |
| 3. | СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.27 – в помещениях учебных кабинетов физики, биологии не установлены раковины   | Приобретение и установка раковин, кранов-смесителей, сифонов, водоподводящих и канализационных труб.  | Приобретение:<br>Раковины – 2 шт., кран-смеситель – 3 шт., труба металлопластиковая -30 м (диаметр – 16 мм), труба канализационная 15 м (диаметр 50 мм), сифон – 3 шт, уголок 3 шт (диаметр 50),<br>Доска обрезная (13x2,5) по 2,5 м – 6 шт, лист ЮИЗБИ (2,5x1,6), краска половая – 5,4 кг., растворитель 1 л. | МБОУ Новониколаевская СОШ | До 01.09.2017 |
| 4. | СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.8 – в кабинете физики отсутствует подиум для демонстрационного стола   | Приобретение необходимого стройматериала и установка подиума в кабинете физики.   | Доска обрезная (13x2,5) по 2,5 м – 6 шт, лист ЮИЗБИ (2,5x1,6), краска половая – 5,4 кг., растворитель 1 л.   | МБОУ Новониколаевская СОШ | До 01.09.2017 |
| 5. | СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.6 – классная доска не обладает собственным свечением, так же отсутствует местное освещение – софиты, предназначенные для освещения классных досок                                      | Приобретение и установка софитов для освещения классных досок в 4-х кабинетах, окна которых выходят на западную сторону.  | Приобретение софитов для 4 кабинетов, расположенных на западной стороне.   | МБОУ Новониколаевская СОШ | До 01.09.2017 |

|    |  |  |  |                                 |               |
|----|--|--|--|---------------------------------|---------------|
| 6. | СанПиН 2.4.2.2821-10<br>п.8.1 – отсутствует горячее водоснабжение в кабинетах личной гигиены обучающихся и персонала, кабинете химии, физики, лаборантских и кабинетов начальных классов | Бойлер для обеспечения горячей водой туалетов приобретен. Требуется установка водонагревательных приборов для кабинетов физики и химии. В кабинетах начальных классов необходимо установить краны-смесители. | Приобретение: водонагревательные приборы – 2 шт., фурнитура для подключения к электропитанию (2 комплекта) | МБОУ<br>Новониколаевская<br>СОШ | До 01.09.2017 |
| 7. | СанПиН 2.4.5.2409-08<br>п.5.10 – мытье столовой посуды осуществляется ручным способом в раковинах для мытья кухонной посуды  | Приобретение и установка одной посудной мойки для пищеблоков.  | Приобретение 1 шт. посудной мойки для пищеблоков, 1 сифон, кран-смеситель, крепления.                      | МБОУ<br>Новониколаевская<br>СОШ | До 01.09.2017 |
| 8. | СанПиН 2.4.5.2409-08<br>п. 6.26 – отсутствуют маркированные ярлыки на сырую продукцию (рыбу)   | Усиление контроля за хранением продуктов бракеражной комиссией.  |  | МБОУ<br>Новониколаевская<br>СОШ | постоянно     |