

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
352080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, т.262-20-09 ф. 262-20-09

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА
пер. Куцева, 56, ст. Куцевская, Краснодарский край телефон: (8-86168) 5-77-64

Предписание № 32/1/1

по устранению нарушений требований противопожарного режима

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
детским садом № 15 (МБДОУ д/с № 15)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«24» марта 2021 г. проведено обследование (проверка)

Гос. инспектором ОНД и ПР Кушевского района Скирда Алексеем Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15
(МБДОУ д/с № 15)

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Кушевский район х. Глебовка, ул. Пролетарская, 27

совместно с **Заведующим МБДОУ д/с № 15 Сиротенко Инной Константиновной**

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Декларация пожарной безопасности не соответствует	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1, п. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги	19.07.2021 г.	

		по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»		
2	Помещения, в которых расположено 10 и более спальных мест отсутствует второй эвакуационный выход	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.07.2021 г.	
3	Полы на путях эвакуации выполнены из горючих материалов	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1.2 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.07.2021 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований противопожарного режима будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД и ПР Кушевского района Скирда А.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



«24» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

МБДОУ д/с № 15 в лице заведующего Сиротенко И.К.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации,
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
владельца собственности, имущества и т.п. (гражданин), а также
лица, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)



(подпись)

«24» марта 2021 г.