



328815 759319

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОКУРАТУРА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

пр. Среднеохтинский, д. 52/11, лит. А,
Санкт-Петербург, Россия, 195027

28 02.2023 № 03-05-2023/79

На № от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устраниении требований, нарушающих федерального законодательства

Прокуратурой района с привлечением Управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и ОВО по Красногвардейскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» проведена проверка исполнения требований антитеррористической защищенности и правил пожарной безопасности в ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад № 27) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д. 17, к. 4, лит. А.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», целями государственной политики в интересах детей, наряду с иным, является содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, а также защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму основывается на принципах системности и комплексного использования мер противодействия терроризму, а также приоритета мер предупреждения терроризма. Аналогичные положения закреплены в п. 11 и п.13 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Концепция).

В соответствии со ст. 3 названного Федерального закона антитеррористическая защищенность объекта (территории) представляет собой состояние защищенности здания, территории, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Пунктом 15 Концепции установлено, что одной из задач предупреждения терроризма является определение прав, обязанностей и

Заведующей ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Мелешкиной Е.Е.

пр. Ириновский, д. 17, к. 4, лит. А,
Санкт-Петербург, 195279

ответственности хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования).

В силу пп. «а», «в» п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Вместе с тем проверкой установлено, что ГБДОУ детский сад № 27 не оснащен охранной сигнализацией, а также на 1-м этаже детского сада не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, отсутствует внутреннее видеонаблюдение.

Также в ходе проверки указанного объекта выявлены нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Так, в ГБДОУ детский сад № 27 в нарушение п. 10 и п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) в местах установки приемно-контрольных приборов не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, огнетушители в коридоре первого этажа расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.

Кроме того, ширина горизонтальных участков путей эвакуации, с учетом дверей, открывающихся из помещения в коридоры, менее требуемого, что нарушает ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 4.3.4. СП 1.13130.2020.

Данные обстоятельства существенно снижают уровень антитеррористической защищенности объекта и в случае совершения на территории организации преступления террористической направленности могут повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц среди

воспитанников и воспитателей, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба, что противоречит основным принципам противодействия терроризму, а также федеральному закону об образовании.

Причинами выявленных нарушений является игнорирование должностными лицами организации, ответственными за антитеррористическую защищенность объектов, требований федерального законодательства о противодействии терроризму, а также требований федерального законодательства об образовании и пожарной безопасности.

Условием, способствующим возникновению нарушений, является ослабление контроля с Вашей стороны за действиями подчиненных сотрудников.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района (дату и время рассмотрения согласовать заблаговременно).

2. Принять меры к устраниению выявленных нарушений законодательства и пресечению подобных нарушений впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурора района

старший советник юстиции

Р.С. Данилов