




**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 19 города Кузнецка
(МБДОУ ДС № 19 г. Кузнецка)**

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ ДС № 19 г. Кузнецка

 И.Г.Новичкова



Утверждаю
Заведующий МБДОУ ДС № 19
г. Кузнецка

 Ю.А.Козлова

Протокол № 25 от 02.10.2024 год

Приказ № 244 от 02.10.2024 год

**Порядок действий персонала
при эвакуации в случае возникновения пожара
в МБДОУ ДС №19 г. Кузнецка**

Данный порядок действий регламентирует действия персонала ДОО при срабатывании пожарной сигнализации в случае возникновения пожара, по оповещению работников и обучающихся о возгорании и вызову пожарных подразделений, первичным действиям по организации эвакуации и открытия эвакуационных выходов, отключению электроэнергии и систем вентиляции. Порядок определяет действия персонала по эвакуации детей согласно плану (схеме) и имущества, а также по тушению пожара до прибытия пожарной части.

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, фамилия исполнителя
1	Срабатывание пожарной сигнализации	1. Указание о проведении разведки в целях обнаружения очага пожара. Действия: - на пульте определить зону возгорания; - проверить произошло ли возгорание. - в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам ДОО о ложной тревоге. - сообщить по телефону 101 о ложном срабатывании пожарной сигнализации. - привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании зону. - при повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы.	Ответственный за пожарную безопасность, заведующий ДОО Козлова Ю.А. Заведующие хозяйством: Авакумова И.Н. Шугурова Е.В.

2	Сообщение о пожаре	1. При обнаружении пожара немедленно оповестить людей о пожаре с помощью установленной системы оповещения путём нажатия кнопки, расположенной во всех помещениях ДОО. 2. Оповестить ответственного за пожарную безопасность, заведующего ДОО.	Работник, первый обнаруживший пожар.
3	Вызов пожарных подразделений	Вызвать пожарную охрану по телефону 101, при этом сообщить сведения: название ДОО, точный адрес, где и что горит.	<i>Ответственный:</i> Охранник ЧОО Триумф, дежурный администратор, заведующий ДОО /_____/
4	Первичные действия	1. Распоряжение об организации эвакуации людей из здания. 2. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного имущества и документов. 3. Распоряжение об отключении электроэнергии, систем вентиляции. 4. Открытие эвакуационных выходов. 5. Извещение о пожаре Департамент управления образования. 6. Отправка сотрудника для встречи пожарных подразделений.	Ответственный за пожарную безопасность, заведующий ДОО Козлова Ю.А. Заведующие хозяйством: Авакумова И.Н. Шугурова Е.В
5	Открытие эвакуационных выходов	Открыть все эвакуационные выходы их здания ДОО.	<i>Ответственный:</i> Заведующие хозяйством: Авакумова И.Н. Шугурова Е.В. <i>Исполнители:</i> уборщики служебных помещений 1 этажа.
6	Обеспечение работы эвакуационного освещения	Включение эвакуационного освещения, освещения тамбуров	<i>Ответственный:</i> Заведующие хозяйством: Авакумова И.Н. Шугурова Е.В
7	Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации	Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания ДОО согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.	Заведующий ДОО Козлова Ю.А. Заведующие хозяйством: Авакумова И.Н. Шугурова Е.В.

		Покидая помещение ДОО, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте – эвакуационной площадке.	Воспитатели
8	Отключение систем вентиляции и электроэнергии	Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, обесточить ДОО.	<i>Ответственный:</i> Заведующие хозяйством: Авакумова И.Н. Шугурова Е.В.
9	Тушение возникшего пожара работниками ДОО до прибытия пожарной части	До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.	Члены ДПД согласно приказу
10	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам, делается доклад заведующему ДОО	Заведующий ДОО Козлова Ю.А. Заведующие хозяйством: Авакумова И.Н. Шугурова Е.В. Воспитатели
11	Эвакуация имущества	Эвакуация документов, оргтехники.	Секретари-машинистки Нилова Е.В., Сорокина А.Н.
12	Встреча пожарных подразделений	Показывает кратчайший путь к месту пожара, передает информацию о месте пожара и наличии угрозы людям (если таковая имеется), указывает места расположения гидрантов.	Заведующий ДОО Козлова Ю.А. Заведующие хозяйством: Авакумова И.Н. Шугурова Е.В. Дворник

Примечание:

1. С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший период времени.
2. Эвакуацию воспитанников нужно начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.

3. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.
4. В зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, обучающиеся старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а обучающихся младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.
5. Лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации.
6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здание, где возник пожар.
7. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
8. При ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые условия для безопасной эвакуации людей.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 ГОРОДА
КУЗНЕЦКА**, Козлова Юлия Александровна, Заведующий

02.10.24 10:46
(MSK)

Сертификат 924AD30A093F2AB16B98ECD855F10DFC