

Зарегистрирована
в отделе государственного пожарного
надзора г. Шебекино и Шебекинского
района УГПН ГУ МЧС России по
Белгородской области

" 26 " сентября 2010 г.

Регистрационный N 14256880-00067-98

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении
муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад «Белочка» села Новая Таволжанка Шебекинского
района Белгородской области", "Детский сад «Белочка» с.
Новая Таволжанка".

Основной государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица:
1023101335454.

Идентификационный номер налогоплательщика: **3120009106.**

Место нахождения объекта защиты: **Белгородская обл.,
Шебекинский р-он, с. Новая Таволжанка, ул. Кирова.**

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс
юридического лица и объекта защиты: **309255, Белгородская
обл., Шебекинский р-он, с. Новая Таволжанка, ул. Кирова т.
73-2-53.**

№п/п	Наименование раздела
I	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты не проводилась
II	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 1000 рублей
III	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1.ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о правилах пожарной безопасности»: глава 14 статья 53 «Пути эвакуации людей при пожаре»: в учреждении: 1)установлены указатели эвакуационных путей и эвакуационных выходов, имеющих соответствующее конструктивное исполнение,

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям через эвакуационные выходы,
глава 14 статья 60 «Первичные средства пожаротушения»
п.1 учреждение обеспечено средствами пожаротушения согласно требованиям,
глава 14 статья 62 «Источники противопожарного водоснабжения»
п.2 в качестве источников противопожарного водоснабжения используется резервуар, заполненный водой, расположенный на территории учреждения, пожарный гидрант,

2. ППБ-01-03:

п.6 в учреждении разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности,
п.7 все работники учреждения 2 раза в год проходят противопожарные инструктажи с регистрацией в журнале учёта противопожарного инструктажа на рабочем месте,
п.9 в учреждении создана добровольная пожарная дружина,
п.10 ежегодным (на начало учебного года) приказом по учреждению назначается лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности,
п.13 на видных местах в учреждении вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны,
п.15 ежегодным (на начало учебного года) приказом по учреждению установлен противопожарный режим,
п.16 на видных местах поэтажно вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, ежеквартально проводятся практические тренировки по эвакуации детей и работников,
п.19 при проведении детских утренников и развлечений перед началом этих мероприятий тщательно организуется дежурство ответственных лиц, по учреждению издаётся приказ,
п.23 подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, содержатся свободными для проезда пожарной техники,
п.25 запрещено курение на территории образовательного учреждения,
п.27 территория учреждения имеет наружное освещение в тёмное время суток,
п.34 АПС находится в исправном состоянии,
п.40 требования пожарной безопасности выполняются в полном объёме:
-двери, выходы на наружные эвакуационные лестницы содержатся свободными,
-глухие решётки на окнах отсутствуют,
-чердаки, технические помещения не используются для складирования мебели,
-в наличии все двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, предусмотренные проектом,

п.52, 53 двери на путях эвакуации свободно открываются по направлению выхода из здания, не используются горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации,
п.58, 60 замер сопротивления изоляции проводится ежегодно,
п.90 у гидрантов, а также по направлению движения к ним установлены указатели, указывающие расстояние до водоисточника,
п.108 учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями (11 огнетушителей),
п.137 образовательное учреждение перед началом учебного года принимается районной комиссией, в состав которой включён представитель ОГПН,
п.138, 139 в групповых комнатах размещено только необходимое для обеспечения учебного - воспитательного процесса количество мебели, не превышающее количества, установленного нормами проектирования,
п.140 с воспитанниками ежегодно организовываются занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности.

3. Своды Правил по пожарной безопасности 2009:

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:

п.4.2.1 в учреждении имеется 11 эвакуационных выходов,
п.4.2.6 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания,
п.4.3.1 пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями,
п.5.2.2 лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями высотой 1 м,

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:

п.5.4, п.5.5 эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на расстоянии 20 м друг от друга,
СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»:

п.4.16 площадка для хранения мусора имеет ограждение и расположено на расстоянии 80 м от здания,
п.5.1.14 чердачное помещение обработано огнезащитным составом,
п.5.5.2.4 в подвале отсутствуют складские помещения,

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:

п.4.2.1, п.4.2.7 огнетушители размещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009(раздел 2.3) в местах наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения,
П.5.4 в учреждении ведется журнал учета огнетушителей.

безопасность зданий и сооружений" (утв. постановлением Министра РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (с изменениями от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.):

п.5.21 учреждение отнесено по функциональной пожарной безопасности к классу Ф.1.1,

п.6.16 высота эвакуационных выходов в свету 2м, ширина -0,8м,

п.6.17 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания,

п.6.18 двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток имеют запоры, не препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа,

п.6.22 пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями,

п.6.29 ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей – 1,20 м.

Настоящую декларацию разработала
Заведующая детским садом Черниченко В.А.

(Должность, фамилия, инициалы)

"17" марта 2010 г.



