

Актуализирован 26.08.2015г.

Утверждаю  
Заведующий МБДОУ «Детский сад №361»  
Пр.№\_\_67\_\_от\_\_26.08.2015г.

О.Н.Самыловская



## **Паспорт доступности**

**объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения  
МБДОУ «Детский сад №361»**

**2015г.**

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
- 1.2. Адрес объекта 603059, г. Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1313 кв.м  
У наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №361», МБДОУ «Детский сад №361»
- 1.1. Юридический адрес организации (учреждения) 603059, г. Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом.1
- 1.2. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.3. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.4. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.5. Вышестоящая организация (наименование) – Администрация города Нижнего Новгорода
- 1.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
- 1.7.2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование, присмотр и уход.
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, дети с ОВЗ (ЗПР, ТНР, ОНР)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено)
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
  - 3.2.2 время движения (пешком) 4 минуты
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
  - 3.2.4 Перекрестки: нет
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
  - 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВДН»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВДН»
4	с нарушениями зрения	«ВДН»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВДН» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-В</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И(О,Г)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О, Г)</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И( О,Г)</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (О,Г)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДУ</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-В</b>

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСР;</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР;</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР;</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>Капитальный ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № от 26 августа 2015 г.
2. Приложения к акту обследования №1-№10
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии МБДОУ «Детский сад №361»

**Акт обследования**  
**к паспорту доступности (объекта социальной инфраструктуры) МБДОУ**  
**«Детский сад №361»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад №361»
- 1.2. Адрес объекта 603059, г. Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1313 кв.м  
У наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Срок предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно капитального нет
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №361», МБДОУ «Детский сад №361»
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 603059, г. Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация Образовательная деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 500 м
  - 3.2.2 время движения (пешком) 4 мин
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
  - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
  - 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВДН
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно

#### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСР;</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР;</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР;</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Капитальный ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств в рамках исполнения плана  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ ДЧ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

#### 5. Особые отметки Приложения

Результаты обследования Приложения №1-№9, Анкета Приложение №10

Руководитель рабочей группы

О.Н.Самыловская

Члены рабочей группы

Е.Ю.Лебедева

С.В.Мисевич

С.Ю.Носевич

## I. Результаты обследования:

## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад №361», г.Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом 1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-	Технические решения не возможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



## I. Результаты обследования:

МБДОУ «Детский сад №361», г.Нижний Новгород, ул. Анатолия

Григорьева, дом 1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И(О,Г)	-	-	Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## I. Результаты обследования:

## 3. МБДОУ «Детский сад №361», г.Нижний Новгород, ул. Анатолия

Григорьева, дом 1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	-	-	-	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,О)			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## I. Результаты обследования:

4. МБДОУ «Детский сад №361», г.Нижний Новгород, ул. Анатолия  
Григорьева, дом 1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## I. Результаты обследования:

4. МБДОУ «Детский сад №361», г.Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом 1

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	ДЧ-И (Г,О)			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

## I. Результаты обследования:

4. МБДОУ «Детский сад №361», г.Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом 1

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения	Нет			

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

## I. Результаты обследования:

5. МБДОУ «Детский сад №361», г.Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом 1

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДЧ-И (Г,О)			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## I. Результаты обследования:

**6. МБДОУ «Детский сад №361», г.Нижний Новгород, ул. Анатолия  
Григорьева, дом 1**  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	есть	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	есть	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	<b>ДЧ-В</b>			Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)**

Муниципальное образование город Нижний Новгород

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности <sup>1</sup> (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
<b>Соборазовательные организации дошкольного образования</b>				
1	МБДОУ «Детский сад №361»	Разработан(актуализирован)		

---

<sup>1</sup> Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).



## Информация

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование город Нижний Новгород

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2016 году	В 2017 году
<b>Образовательные организации дошкольного образования</b>					
1.	МБДОУ «Детский сад №361»	Разработан (актуализирован)			

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
 От \_\_\_\_\_ 21г.

**МБДОУ «Детский сад №361», 603059, г.Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, дом 1.**

1. **Наименование населенного пункта** город Нижний Новгород
2. **Вид деятельности образование**
3. **Форма собственности объекта** (государственное (муниципальное) **управление**, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие) (федеральная, областная, муниципальная, частная)
4. **Объем предоставляемых услуг: 145 человек**  
 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
5. **Размещение объекта** отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_  
 (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
6. **Количество и назначение входов** 5 входов основных
7. **Год постройки** 1960 год \_\_\_\_\_

**9. Год последней реконструкции -----**  
**Описание маршрута следования к объекту**

<b>Расстояние до объекта от остановки транспорта, м</b>		500	
<b>Вид транспорта, номер маршрута, название остановки</b>		Трамвай, маршрутное такси, ост. «Рынок»	
<b>Наличие переходов на пути следования от остановки</b>		<b>нет</b>	
<b>Регулируемые переходы</b>	<b>нет</b>	<b>со звуковой сигнализацией</b>	<b>нет</b>
<b>Нерегулируемые переходы</b>	<b>есть</b>		
<b>Внеуличные переходы</b>	<b>нет</b>	<b>с пандусом</b>	<b>нет</b>
		<b>с подъемником</b>	<b>нет</b>
<b>Тактильные указатели</b>	<b>нет</b>		
<b>Перепады высоты на пути движения</b>	<b>более 1,5 см</b>	<b>Съезды с уклоном более 10%</b>	<b>нет</b>
<b>Открытые лестницы</b>	<b>нет</b>	<b>Пандусы с уклоном более 8%</b>	<b>нет</b>
<b>Поручни на лестницах</b>	<b>нет</b>	<b>Поручни на пандусах</b>	<b>нет</b>

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечани е при
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)</b>						
<b>1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
	Ширина прохода, калитки	> 1,2 м	1,2	К, О	-	
	Информация об объекте	наличие	им	К, О, С, Г	-	
<b>1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>2,0 м	3,0 м	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	3,0 м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	>0,8 м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	>0,8 м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	>0,8 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С	-	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	15	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О		
<b>1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>						
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	40	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	>5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
<b>1.4. Открытая лестница</b>						
	Ширина лестничных маршей	> 1,35 м	нет	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	нет	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	нет	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	> 0,8-0,9 м	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечани е при
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Поручни с двух сторон:</b>	наличие	нет	О, С		
	расстояние между поручнями	> 1,0 м	нет	О, С		
	высота поручней	0,9 м	нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	нет	О, С		
<b>1.5. Пандус на рельефе</b>						
	<b>Высота подъема одного марша</b>	< 0,8 м	нет	К		
	<b>Угол уклона</b>	$\leq i \leq 1^\circ$	—	К		
	<b>Поручни с двух сторон:</b>	наличие	—	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	—	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	—	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	—	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	—	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	—	К, О		
	<b>Площадки на горизонтальном участке пандуса:</b>	наличие	—	К		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	—	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	—	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м	—			

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактиче ская величин а, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,	Примечани е
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	—	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		
<b>2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
	<b>2.1</b>	<b>. Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки	м	0			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	> 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,5 x 1,85 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	> 2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С		
	Навес	наличие	да	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	да	Г		
	Система вызова помощи	наличие	да	К		
<b>2.2. Лестница наружная</b>						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	0,6 м	—	С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	реконструкция	7
	вверху и внизу тактильной полосы					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	П		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	высота поручней	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша > 4 м**	наличие	-	О, С		
<b>2.3. Пандус наружный- нет</b>						
	Ширина марша	> 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	<5°	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<0,8 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия адаптации несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечани е при
1	2	3	4	5		7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет -	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	нет -	К, О		
	<b>Площадки на горизонтальном участке пандуса:</b>					
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	нет -	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 м	нет -	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м	нет -	К		
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м	нет -	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет -	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	нет -	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет -	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет -	С		
	Световой маяк у входа**	наличие	нет -	Г		
	<b>2.4. Тамбур</b>					
	Габариты (глубина x ширина)	> 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,51,8) x 2 м	1,0 x1,5м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	> 1,2 м, при реконструкции - > 0,9 м	1,8м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - <0,014 м, общая высота - < 0,028 м	0,10	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С		
<b>3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)</b>						
	<b>3. Лестница на уровень</b>		<b>-го этажа</b>			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет -	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет -	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	>0,3 м	-	О, С		
<b>3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>						
	Ширина марша	> 1,0 м	нет	К		
	Угол уклона	О III VI	—	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> 1,5 x 1,5 м	—	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Поручни с двух сторон:</b>	<b>наличие</b>	нет	<b>К, О</b>		
	<b>расстояние между поручнями</b>	<b>0,9-1,0 м</b>	—	<b>К,О</b>		
	<b>на высоте (нижний поручень)</b>	<b>0,7 м</b>	—	<b>К</b>		
	<b>на высоте (верхний поручень)</b>	<b>0,9 м</b>	—	<b>О</b>		
	<b>нетравмирующие завершения поручней</b>	<b>наличие</b>	—	<b>К</b>		
	<b>завершающие горизонтальные части поручней</b>	<b>&gt;0,3 м</b>	—	<b>К, О</b>		
	<b>Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м</b>	<b>наличие</b>	нет -	<b>К</b>		
	<b>Пандус переносной (при отсутствии стационарного)</b>	<b>наличие</b>	нет -	<b>К</b>		
	<b>Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):</b>		нет -			
	<b>стационарный</b>	<b>наличие</b>	—	<b>К</b>		
	<b>мобильный</b>	<b>наличие</b>	—	<b>К</b>		
<b>3.3. Коридоры/холлы</b>						
	<b>Ширина полосы движения</b>	<b>&gt; 1,2 м</b>	нет	<b>К</b>		
	<b>Разворотные площадки</b>	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>	—	<b>К</b>		
	<b>Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)</b>	<b>&gt; 1,0 м</b>	нет	<b>К, О</b>		
	<b>Указатели направления движения, входа, выхода</b>	<b>наличие</b>	да	<b>К, Г</b>		
	<b>Пиктограммы (доступность, вход, выход)</b>	<b>наличие</b>	да			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	реконструкция	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	нет	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	>1 на этаж	нет	О		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	>1 на этаж	нет	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	<0,1 м	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С		
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С		
<b>3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О,С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	наличие	нет -	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет -	О		
	на высоте	0,9 м	нет -	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет -	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет -	О		
<b>3.5. Пандус внутренний на этаже</b>						
	Ширина марша	> 1,0 м	нет	К		
	Угол уклона	$1^\circ$ н-'	нет -	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> 1,5 x 1,5 м	нет -	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет -	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет -	к		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет -	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет -	К		
<b>3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет -	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет -	С		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации в соответствии с нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	реконструкция	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет -	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет -	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	>0,3 м	-	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет -	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет -	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет -			
<b>3.7. Лифт пассажирский</b>						
	<b>Кабина:</b>		нет			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > 1,1 x 1,4 м	-	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > 0,95 м, для действующих объектов - > 0,8 м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации в соответствии с нормативу: установка, создание, ремонт, замена или б	Примечание
1	2	3.	4	5	6	7
	Зеркало**	наличие	-	К		
	Поручни**	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С		
<b>4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)</b>						
<b>4.1. Обслуживание через окно/прилавок</b>						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	нет -	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> 1,2 м	нет -	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
<b>4.2. Обслуживание в кабинете №</b>						
	Ширина проема двери	>0,9 м	0,9	К		
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	< 1,8 м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,	Примечания
1	2	3	4	5	замена или 6	7
	высота прописных букв**	> 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
<b>4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № 6</b>						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> 1,2 м	нет -	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавки, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	нет -	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
<b>4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона)</b>						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	нет -	К		
	Место для сидения**	наличие	нет -	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	нет -	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
<b>4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)</b>						
	Доля мест для колясочников	>2%	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> 1,2 м	-	К		

№ помещени й по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконст_рукция	Примечани е
1	2	3	4	5	реконст_рукция	7
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	>2	нет -	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет -	К		
<b>5. Санитарно-бытовые помещения</b>						
<b>5.1. Санузел для посетителей</b>						
	Санузел	наличие	да	Г		
<b>5.2. Санузел для инвалидов</b>						
	Санузел	наличие	нет	к, о, с		
	Знак доступности помещения	наличие	-	к		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	с		
	Ширина дверного проема	> 0,9 м	-	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	-	к		
	Кабины для инвалидов:		-			
	количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	ширина дверного проема	> 0,9 м	-	к, о		
	габариты (минимальная глубина)	> 1,8 м	-	к, о, с		
	габариты (минимальная ширина)	> 1,65 м	-	к, о, с		
	Унитаз:		-			
	опорные поручни	наличие	-	К, О		



№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации в соответствии с нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	реконструкция	7
	откидные поручни**	наличие	-	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	> 0,75 x 1,2 м	-	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Раковина:		-			
	высота раковины	0,75-0,85 м	-	К, О		
	опорный поручень	наличие	-	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> 1,30 x 0,85 м	-	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Зеркало поворотное	наличие	-	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	< 0,4 м или вертикальной формы	-	К		
	Душевые:		-			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> 0,9 x 1,5 м	-	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x	> 0,48 x 0,85 м	-	К, О		

№ помещения по плану КТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации в соответствии с нормативу: установка, создание, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	реконструкция	7
	длина)		-			
	опорный поручень	наличие	-	К,О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, с		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
<b>6. Средства информации и телекоммуникации на объекте</b>						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, г, с		
	Надписи:	наличие	да	К, О, г, с		
	размещение на высоте	> 1,5 м и <4,5 м	да	К, О, г, с		
	высота прописных букв	> 0,075 м	да	К, О, г, с		
	освещенность	наличие	нет	К, О, г, с		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	да	К, О, г, с		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	да	К, О, г, с		
	высота прописных букв	> 0,075 м	да	К, О, г, с		
	освещенность	наличие	нет	К, О, г, с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	да	с		
	высота размещения	1,3-1,4 м	да	с		

№ помещений по плану) БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия адаптации в соответствии с нормативом: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	реконструкция	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		
	Малогобаритные : аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
	Индукционная система:	наличие	нет	Г		
	стационарная	наличие	нет	Г		

1 Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605): Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С<sup>Л</sup> - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

