

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ульяновской области
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел: 41-03-80 тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск
(место составления акта)

“ 29 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 69

По адресу/ адресам: 432028, г. Ульяновск, проезд Полбина, д. 12
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсевича Андрея Николаевича № 69 от 20.02.2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 64 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (далее - МБДОУ ДЕТСКИЙ
САД № 64), здание детского сада

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

14 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а) (заполняется при проведении выездной проверки):

Ознакомлена заведующая МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64 Лаврентьева Татьяна Ивановна, 10.03.2021 г. в 10 часов 30 минут.

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин Рамис Шафкатевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64 Лаврентьева Татьяна Ивановна, заместитель заведующей по АХР Залалова Оксана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации (в случае проведения проверки члена саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №64 «Золотой ключик», располагается по адресу: 432028, г. Ульяновск, проезд Полбина, д. 12.

Учреждению принадлежит на праве оперативного управления 2-хэтажное здание детского сада, согласно свидетельству о государственной регистрации права.

Год постройки здания – 1964 год, степень огнестойкости здания – II (стены кирпичные, перекрытия ж/бетон, кровля мягкая (плоская)). Объем здания составляет 4073,0 м³. Класс функциональной пожарной опасности здания старшей детского сада Ф 1.1.

В здании смонтирована установка автоматической пожарной сигнализацией, с установкой дымовых пожарных извещателей, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Обслуживание данной установки и системы проводится лицензированной организацией ООО «Симбтехресурс». Лицензия №3-Б/00792 от 01.02.2013 года (контракт № 13/01/-21 от 11.01.21 г.). В организации функционирует система мониторинга с выводом сигнала на пульт пожарной охраны, на техническое обслуживание которого заключен договор с ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск».

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Огнетушители расположены в коридорах и в помещениях. Учет огнетушителей ведется в представленном на обозрение журнале учета и состояния первичных средств пожаротушения.

На путях эвакуации смонтировано эвакуационное освещение. Пути эвакуации оборудованы (обеспечены) знаками пожарной безопасности. Разработаны и на видных местах размещены планы эвакуации людей при пожаре.

Для здания детского сада имеется декларация пожарной безопасности (рег. № 73 401 37/ ТО 4770 от 10.02.21 г.).

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Огнетушители №№ 1 и 7, расположенные в здании учреждения, установлены на высоте более 1,5 метра до их верха корпуса (Фактически расположены на высоте 1, 70 - 1, 80 м.).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные	Юридическое лицо - МБДО ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо –

	Нарушение устранено в ходе проверки.	постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 409	заместитель заведующей по АХР Залалова О.В.
2.	Запор (замок) на двери эвакуационного, ведущего из помещения «приёмной» группы «Улыбка» непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 26	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И., заместитель заведующей по АХР Залалова О.В.
3.	Запор (замок) на двери эвакуационного, ведущего из помещения «приёмной» группы «Солнышко» непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 26	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И. заместитель заведующей по АХР Залалова О.В.
4.	В помещении коридора, перед складом хранения сыпучих веществ, осуществляется эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем). Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 35 «в»	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заместитель заведующей по АХР Залалова О.В.
5.	Дверь, ведущая из помещения медицинского пункта на лестничную клетку, не оборудована устройством для самозакрывания. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 24	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заместитель заведующей по АХР Залалова О.В.
6.	Не обеспечивается надлежащее техническое содержание и обслуживание (в любое время года) подъездов к пожарным гидрантам. Крышка гидранта не очищена ото льда и снега. Нарушение устранено в ходе проверки.	ППР в РФ п. 48	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И., заместитель заведующей по АХР Залалова

			О.В.
7.	<p>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 48	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И., заместитель заведующей по АХР Залалова О.В.
8.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 30	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И.
9.	<p>В предоставленной инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны конкретные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.</p>	ИШР в РФ п. 2, 392,394	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И.
10.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. При проведении проверки техническая документация предоставлена не полностью (отсутствуют: сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ).</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 54	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И.
11.	<p>На объекте защиты не ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением сведений о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.</p> <p>Нарушение устранено в ходе проверки.</p>	ППР в РФ п. 17 «б», 43 48, 54, 56, 60	Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64; Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И., заместитель заведующей

			АХР Залалова О.В.
12.	<p>Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания, не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>При составлении декларации пожарной безопасности указаны недостоверные и неполные сведения.</p> <p>Так в разделе III декларации не отражены:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ст. 64, в части требований к декларации пожарной безопасности; – ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. <p>В разделе IV (п. 4.9) декларации указаны сведения о выполнении п. 394 ППР в РФ, что фактически не исполняется, а именно: в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны конкретные лица ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности.</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123 – ФЗ) ч. 5 ст. 64</p>	<p>Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64;</p> <p>Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И.</p>
13.	<p>Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не утверждён руководителем организации.</p>	<p>ППР в РФ п. 54</p>	<p>Юридическое лицо - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64;</p> <p>Должностное лицо – заведующая Лаврентьева Т.И.</p>

Все мероприятия по контролю, связанные с измерениями, проводились при помощи лазерного дальномера Leica DISTO D5, 44938-10 (свидетельство о поверке № 074120/04-20 от 29.12.2020 г.).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)