

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27  
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go\_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание № 69/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

29 марта 2021 г.

г. Ульяновск

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 64 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(далее - МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64)  
Заведующей МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64 Лаврентьевой Татьяне Ивановне.

Во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсевича Андрея Николаевича № 69 от 20.02.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.03.2021 года по 29.03.2021 года, проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64 по адресу: 432028, г. Ульяновск, проезд Полбина, д. 12.

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин Рамис Шафкатевич

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 64 Лаврентьева Татьяна Ивановна, заместитель заведующей по АХР Залалова Оксана Викторовна


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения | Отметка о выполнении |
|-------|--|---|-----------------|----------------------|
| 1     | 2  | 3   |                 |                      |
| 1.    | В предоставленной инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны конкретные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 2, 392,394                   | 01.08.2021      |                      |
| 2.    | Декларация пожарной безопасности,  | Федеральный закон   | 01.08.2021      |                      |

|    |  |   |            |  |
|----|--|---|------------|--|
|    | <p>отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>При составлении декларации пожарной безопасности указаны недостоверные и неполные сведения.</p> <p>Так в разделе III декларации не отражены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ст. 64, в части требований к декларации пожарной безопасности;</li> <li>- ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</li> </ul> <p>В разделе IV (п. 4.9) декларации указаны сведения о выполнении п. 394 ППР в РФ, что фактически не исполняется, а именно: в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны конкретные лица ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности.</p> | <p>Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123 – ФЗ) ч. 5 ст. 64</p> |            |  |
| 3. | <p>Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не утверждён руководителем организации.</p>   | ППР в РФ п. 54  | 01.08.2021 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора). Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица, либо в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.



Государственный инспектор города Ульяновска  
по пожарному надзору  
Абдуллин Рамис Шафкатевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«29» марта 2021 года

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«29» 03 2021 года