

06.12.2021, 73210061000201436628



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27

единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, телефакс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, телефакс 49-98-18, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание № 73-0-2021/0325рс /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

21 декабря 2021 г.

г. Ульяновск

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 80 «Аист» (далее – МБДОУ детский сад №
80); ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ – Заведующему МБДОУ детский сад № 80 Киркиной Ларисе
Николаевне.

Во исполнении решения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску Евсиевича Андрея Николаевича № 73-0-2021/0325рс от 06.12.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.12.2021 по 21.12.2021, проведена **плановая** выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности МБДОУ детский сад № 80 по адресам: 432028, ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ПРОСПЕКТ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, ДОМ 26А, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 30Б..

Лицо (а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по
пожарному надзору Пилипчук Ольга Сергеевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад № 80 Киркина
Л.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Для зданий детского сада по адресам: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 30Б и пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 26А, не разработана декларация пожарной безопасности.	ч. 1, 5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123)	18.04.2022	
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены следующие	п. 392 Постановления Правительства РФ от 16	18.04.2022	

	вопросы не относящиеся к осуществлению деятельности образовательного учреждения: - порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; - раздел производства электросварочных работ; предельные показания контрольно-измерительных приборов.	сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ)		
3.	При эксплуатации объекта защиты не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций. <i>Согласно протокола № 273/З-09 от 21.06.2019 ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» по Ульяновской области деревянные конструкции чердачного помещения прошли испытание выполненной огнезащитной обработки конструкций. Последующая проверка качества обработки (пропитки) не проводилась.</i>	п. 13 ППР в РФ	18.04.2022	
Корпус № 2 ул. Октябрьская, д. 30б				
4.	Установленные на путях эвакуации светильники аварийного освещения, установленные на объекте не соответствуют установленным характеристикам по освещенности. <i>При принудительном включении системы аварийного освещения, с целью проверки работоспособности системы освещения и светильников, произведена местная проверка светильников, путем перевода в режим «ТЕСТ». Светильники не включились.</i>	п. 37, п. 54 ППР в РФ	18.04.2022	
5.	Огнетушитель ОУ-5 № 7, расположенный в электрощитовой, установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	п. 409 ППР в РФ; п.4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	18.04.2022	
Корпус № 1, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 26а				
6.	Все огнетушители, размещенные в коридорах и группа, расположены на высоте более 1,5 метров от их верха до пола (фактически 1,6-1,7 м). Конструкция крепления некоторых огнетушителей выполнена таким образом, что для извлечения огнетушителя массой от 7 до 10 кг из крепления его необходимо	п. 480 ППР в РФ, п. 4.2.7 СП 9.13130.2009	18.04.2022	

