Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Белгородской области в Шебекинском районе
309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13«б»

25.12.2019
10:00:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3089/15

По адресу/адресам:309292, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Дзержинского, 15; г. Шебекино, ул. Дзержинского, 13

Вид деятельности: Дошкольное образование

На основании распоряжения: Руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Оглезневой Е.Е. № 3089/15 от 05.12.2019г.была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области» ОГРН 1023101335070, ИНН 3120008871

Дата и время проведения проверки:

09.12.2019г. по 25.12.2019г.

Общая продолжительность проверки: **12 рабочих дней**

Фактически: **09.12.19 с 11-30 по 13-30; 11.12.19 с 10-30 по 13-30; 25.12.19г. с 10-00 по 12-00 - 7 часов**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«06»декабря 2019 г. ___:___ _____ Тарасова И.Д.
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт Медведева Валентина Владимировна с привлечением специалистов в качестве экспертной организации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области " следующих лиц: -врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» Алексеева В.А.;

- помощника врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением лабораторного обеспечения в Шебекинском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» Нежута Людмилу Александровну;

- врача-лаборанта лабораторного отделения физико-химических методов анализа Прилуцкую Татьяну Ивановну; (Аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» в качестве органа инспекции от 23.04.2018 № RA.RU.510129). выданное Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

При проведении проверки присутствовали: заведующий детским садом Тарасова Лидия Дмитриевна

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка – детский сад №6 города Шебекино Белгородской области». Детский сад размещен в двухэтажном кирпичном типовом отдельно стоящем здании 1993 года постройки. В своем составе детский сад имеет структурное подразделение в виде малоформатного детского сада, «Лучик» открытого 2013г. в котором находится логопедическая группа в количестве 10 человек.

Осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Шебекинского района №1381 от 01.12.2015г. Имеет лицензию на образовательную деятельность №8314 от 05.09.2016г., СЭЗ №31.БО.08.000.М.000924.10.13 от 14.10.2013г.;имеет лицензию на медицинскую деятельность ЛО -31-01-002239 от 22.09.16г. СЭЗ №31.БО.08.000.М.000910.10.13 от 07.10.2013г.

Детский сад рассчитан на 275 детей. Списочный состав детей –253 человек.

Территория детского сада имеет отдельную территорию с двумя отдельными выходами, огороженную забором имеет в своем составе: зону застройки; зону игровой территории с групповыми площадками для каждой группы; общую физкультурную площадку; хозяйственную зону.

Для сбора ТБО на территории хозяйственной зоны детского сада оборудована площадка с твердым покрытием и установлены контейнеры для сбора ТБО.

Холодное водоснабжение- централизованное. Горячее водоснабжение от централизованное Пробы воды по санитарно-бактериологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.4. 1074 - 01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» (протокол лабораторных исследований №№39616, 36617, 35665, 36618 от 17.12. 2019года).

Отопление централизованное. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Система отопления и режим проветривания обеспечивают оптимальные условия микроклимата и воздушной среды помещений. Микроклимат в помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13) (протоколы измерений параметров микроклимата № 39309 от 13.12.19г.).

Канализация централизованная. Отвод хозяйственно-бытовых стоков производится в наружные городские сети канализации.

Все помещения групповых ячеек имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение в помещениях детского сада через оконные проемы, достаточное. В качестве солнцезащитных средств – жалюзи. Искусственное освещение представлено в игровых, раздевальных люминесцентными лампами, коридор - лампы накаливания. Источники искусственного освещения имеют защитную арматуру. Уровень искусственной освещенности в точках измерений, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных учреждений»протоколы измерений освещенности № 39309 от 13.12.19г.). Договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп №7375 от 20.01.2019г. ООО «ИТЦ».

Санитарное состояние учреждения удовлетворительное, соблюдения требований к проведению уборки помещений выполняются. Уборка помещений проводится после каждого приема пищи. Ковры ежедневно пылесосятся. Для мытья игрушек имеются промаркированные емкости. Генеральная уборка помещений проводится один раз в месяц. Уборочным инвентарем обеспечены, его хранение упорядочено, маркировка проведена разделение инвентаря соблюдается. Дезинфицирующим средством обеспечены, используется «Бактил» и «Ока-Таб», инструкция по его применению имеется, условия хранения дез. средства соблюдаются.

На момент проверки в детском саду карантинных заболеваний не выявлено. Утренний фильтр приёма детей организован.

Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальные раковины, душевые поддоны; установлены и закреплены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены; шкафы для уборочного инвентаря. Подача горячей воды на рукомойники в умывальных и душевых обеспечивается смесителем установленными на разводящей сети.

В зоне санитарных узлов расположены детские унитазы, разделенные перегородками. Все санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии.

В туалетной младшей группы оборудован слив для мытья горшков, для их хранения установлен стеллаж и емкость для обработки дезраствором.

Для персонала оборудован отдельный туалет на 1 этаже.

Проведение новогодних мероприятий запланировано с 23.11.2019г. в музыкальном зале на 2-м этаже, площадью 66 м^2. Внутренняя отделка музыкального зала представлена: стены покраска, потолок обои, на полу – линолеум.

Всего сотрудников 53 человека, персонал учреждения проходит предварительные медосмотры, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований. Спецодеждой персонал обеспечен в полном объеме.

В рамках реализации Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» знак о запрете курения размещен у входа в здание общеобразовательного учреждения.

Выявленные нарушения:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт _____ Медведева В.В.

Уполномоченныйпредставитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель _____ Тарасова Л.Д.

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы лабораторных исследований воды питьевой №№ 39616, 36617, 35665, 36618 от 17.12. 2019года

Протоколы уровней физических факторов № 39309 от 13.12.19г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ **Медведева В.В.**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«25» 12 2019г. _____ _____
Дата Подпись Ф.И.О.