

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю  
350080 г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел./fax: (861) 991 - 07 - 48

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

пер. Куцева, 56, ст. Кушевская, Краснодарский край телефон: (8-86168) 5-77-64

Предписание № 34/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 12

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(МБДОУ д/с № 12)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 04 » марта 2021 г. проведено обследование (проверка) \_\_\_\_\_

Гос. инспектором ОНД и ПР Кушевского района Сытниковым Дмитрием Андреевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес )

(МБДОУ д/с № 12) Кушевский район с. Новомихайловское ул. Школьная, 14

совместно с Заведующей МБДОУ д/с № 12 Костенко Наталья Анатольевна.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- Выполнить декларацию пожарной безопасности в соответствии	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1, п. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий	19.07.2021 г.	



		<p>противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 6.1.4, таб. К1, таб. Л1, таб. Л2, п. 6.2.6 ГОСТ 12.4.026. -2015 «Системы стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания», п. 4.1, п.4.2. п. 4.2.1, п. 5.1, п. 5.3.1 ГОСТ Р 12.2.143.2009 «Системы стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»)</p>	
4	<p>- В спальном помещении в котором расположено 10 и более спальных мест выполнить второй эвакуационный выход</p>	<p>в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	19.07.2021 г.
5	<p>- Обеспечить устройство выхода на чердак через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленной стальной стремянке</p>	<p>в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, ст. 88, таб.24 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.7</p>	19.07.2021 г.



		СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
6	- Провести категорирование по пожарной и взрывопожарной опасности складских помещений, а так же класса зоны, с обозначением данной информации на дверях	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, ст. 26, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	19.07.2021 г.	
7	- Обеспечить на объекте защиты наличие проектной документации на смонтированную автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.4, п.7, п. 11 Приказа МЧС от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,	19.07.2021 г.	



		подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03	
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

**Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД и ПР Кущевского района Сытников Д.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)




« 04 » марта 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

МБДОУ д/с № 12 в лице заведующей Костенко Н.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
фамилия, инициалы руководителя организации,

\* фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,  
владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также  
лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

  
(подпись)

« 04 » марта 2021 г.