



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ г.Керчи РК
«Школа № 28 имени героев Эльтигена»
З.С.Шульман
« 24 » марта 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 55/1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №28 имени героев Эльтигена»

1.2. Адрес объекта: 298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кавказская, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 (три) этажа, 4634,7 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15342 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1966, последнего капитального ремонта: 2017г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021г., капитального – 2025г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №28 имени героев Эльтигена» (МБОУ г. Керчи РК «Школа №28 имени героев Эльтигена»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 298313, РК г. Керчь, ул. Кавказская, 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации города Керчи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 298300, РК, г. Керчь, ул. Кирова, 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность по образовательным программам среднего образования

2.3 Форма оказания услуг - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 964 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 5, 20, 21 до остановки ТЭЦ, а также маршрутное такси № 5, 20, 21, 26, 41 до остановки «Управление ЖРК», социальный автобус НЕФАЗ № 5, 41 до остановки «Управление ЖРК» или «ТЭЦ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту до ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250-300м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, разбитая дорога)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалидов:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушением зрения	ВНД
5.	с нарушением слуха	ВНД
6.	с нарушением умственного развития	ДУ

*- указывается один из вариантов: "А", "Б", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О,Г,У); ВНД-И(С,К)
2.	Вход в здание №1 (главный), Вход в здание №2 (эвакуационный)	ВНД-И(С,К); ДУ-И(О,У,Г) ВНД-В
3.	Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И(С,К); ДУ-И(О,У,Г)
4.	Зона целевого назначения(кабинетная форма)	ДУ-И(О,У); ВНД-И(Г,С,К)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(Г,У); ВНД-И(О,С,К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В
7.	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	ВНД-В

** - указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно(указать категории инвалидов); **ДЧ-И** (К,О,С, Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию и внутри здания, оборудовать автостоянку, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, при проведении КР рекомендуется обустроить вход №1 двухсторонними поручнями вдоль существующего пандуса, ступени лестничного марша оборудовать контрастной маркировкой согласно норм СП59.1330.2016г. Вход №2 (эвакуационный) информационно обозначить «Вход № 2 эвакуационный, запасной», а также рекомендуется провести ремонт подъездных путей, оборудовать съезд с установкой нормативных поручней, установить кнопку вызова персонала, на путях движения внутри здания установить мнемосхему путей движения к местам целевого назначения, продумать и разместить зоны целевого назначения таким образом, чтоб они максимально были расположены на 1-м этаже, переоборудовать санитарно-гигиеническое помещение (туалет) в универсальную туалетную кабину стационарными откидными вспомогательными поручнями и приспособлениями (крючки для одежды, костылей, кнопку вызова персонала) для инвалидов всех категорий с учётом

требований СП59.13330.2016 на 1 этаже, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах объекта на понятном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, ступеньках, а также удаление порогов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить специально оборудованные кабинеты с возможностью усиления звука. Рекомендуется установить речевые информаторы и световое текстовое табло.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов разворотной площадки противоскользящим покрытием, нанесение тактильной и контрастной маркировки для обозначения маршрута следования, установка защитного навеса над разворотной площадкой. Для преодоления вертикальных препятствий внутри здания требуется приобретение ТСП (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и напольных тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория,прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты,индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь(пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт,индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт,индивидуальное решение с ТСП

5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР

*-указывается один из вариантов(видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021 – 2025 г.г.

в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, в рамках «Государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2021 – 2025 годы (Письмо Министерства образования и науки и молодежи Республики Крым от 05.05.2016 г. № 0114/1487)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (У, О, Г), ДЧ-И (С, К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4. 5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата _____ www.zhit-vvesete.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» февраля 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № 55/1 акта от «10» марта 2021 г.

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 202__ г.