

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи
Республики Крым «Школа № 28 имени героев Эльтигена»,
298313, г. Керчь, ул. Кавказская, 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	21-24	-ненормативные дверные проемы менее 0,09м -ручки не соответствуют нормам; -отсутствуют средства усиления звука для инвалидов с нарушением слуха; -отсутствует специальный класс, специалист-логопед	Г, С, К	-расширить дверные проемы, где это необходимо; -установить нормативные ручки; -предусмотреть средства усиления звука; -оборудовать спец класс, внести в штатное расписание логопеда	ОРГ, ТСР ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	4.2	25-28, 30-32	-в столовой, библиотеке и классах не выделены специальные места для инвалидов на колясках, инвалидов с нарушением	К С Г	- организовать и выделить специальные места в столовой, библиотеке и классах для обучения инвалидов -предусмотреть	ОРГ, ТР ТСР

					зрения и слуха;		средства усиления звука	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					;	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		4.1., 4.2	21- 28, 30- 32	Отсутствие информационног о обозначения	Г, С, К	- информационн о обозначить помещения	ОРГ, ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения (кабинетная форма)	ДУ-И (О,У) ВНД-И (Г,С,К)	4.1	21-24	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зона целевого назначения (зальная форма обслуживания)	ДУ-И (О,У) ВНД-И(Г,С,К)	4.2	25-28, 30-32	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧВ- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- недоступно; X –не предназначен для посещения инвалидами.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

****указывается один из вариантов: не нуждается,ремонт (текущий,капитальный);индивидуальное решение с ТСР;технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарии к заключению: *Рекомендуется оборудовать спецкласс, внести в штатное расписание специалиста - логопеда*