

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ г. Керчи Республики Крым

«Школа № 28 имени героев Эльтигена»



З.С.Шульман

« 24 » марта 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)  
№55/1**

г. Керчь, Республики Крым

« 10 » марта 2021 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №28 имени героев Эльтигена»
- 1.2. Адрес объекта: 298313, Республики Крым, г. Керчь, ул. Кавказская, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: 3 этажа, 4634,7 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15342 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1966, последнего капитального ремонта: 2017 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий- 2021г., капитальный - 2025г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 28 имени героев Эльтигена» (МБОУ г. Керчи РК «Школа № 28 имени героев Эльтигена»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 298313, РК, г. Керчь, ул. Кавказская, 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности – образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельности по образовательным программам среднего образования
- 2.3 Форма оказания услуг - на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 964-человек,
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 5,20,21 до остановки ТЭЦ, а также маршрутное такси №5,20,21,26,41 до остановки «Управление ЖРК», социальный автобус НЕФАЗ №5,41 до остановки «Управление ЖРК» или «ТЭЦ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (бордюры, разбитая дорога)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О,У,Г); ВНД-И (С, К);	1	1- 4
2	Вход в здание № 1 (главный)	ДУ-И (О,Г,У); ВНД-И (К, С)	2.1	5-8
	Вход в здание №2 (эвакуационный)	ВНД-В	2.2	9-11
3	Пути движения внутри здания	ДУ-И (О,У,Г); ВНД-И (С,К)	3.1 -3.2	12-20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ - И (О, У) ВНД - И (С, К, Г)	4.1	21-24
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) -	ДУ - И (О, У) ВНД - И (С, К, Г)	4.2	25-28,

	зальная форма обслуживания			30-32
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (С,О); ДУ-И (Г,У)	5.1	33-37, 29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И (С); ДУ-В (О,С,У,К)		38 - 44
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В		45 - 48

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

#### **Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию и внутри здания, оборудовать автостоянку, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, при проведении КР рекомендуется обустроить вход №1 двухсторонними поручнями вдоль существующего пандуса, ступени лестничного марша оборудовать контрастной маркировкой согласно норм СП59.1330.2016г. Вход №2 (эвакуационный) информационно обозначить «Вход № 2 эвакуационный, запасной», а также рекомендуется провести ремонт подъездных путей, оборудовать съезд с установкой нормативных поручней, установить кнопку вызова персонала, на путях движения внутри здания установить мнемосхему путей движения к местам целевого назначения, продумать и разместить зоны целевого назначения таким образом, чтоб они максимально были расположены на 1-м этаже, переоборудовать санитарно-гигиеническое помещение (туалет) в универсальную туалетную кабину стационарными откидными вспомогательными поручнями и приспособлениями (крючки для одежды, костылей, кнопку вызова персонала) для инвалидов всех категорий с учётом требований СП59.1330.2016 на 1 этаже, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах объекта на понятном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, ступеньках, а также удаление порогов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить специально оборудованные кабинеты с возможностью усиления звука. Рекомендуется установить речевые информаторы и световое текстовое табло.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов разворотной площадки противоскользким покрытием, нанесение тактильной и контрастной маркировки для обозначения маршрута следования, установка защитного навеса над разворотной площадкой. Для преодоления вертикальных

препятствий внутри здания требуется приобретение ТСП (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и напольных тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (кабинетная форма, зальная форма)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2021 – 2025г.г.

В рамках исполнения: в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы», в рамках «Государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2021 – 2025 годы (Письмо Министерства образования и науки и молодежи Республики Крым от 05.05.2016 г. № 0114/1487)

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП – И (У,О,Г); ДЧ – И (К,С).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_



4.4.1.

согласование

на

Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания            | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 7л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 4л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Директор Муниципального бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 28 имени героев Эльтигена»

З.С.Шульмин

Члены рабочей группы:

Главный специалист отдела инвалидов, ветеранов, управления по делам инвалидов, ветеранов, отдельных категорий граждан и по предоставлению льгот  
ДТСЗН Администрации города Керчи РК


А. С. Давыдова




Главный специалист отдела финансового  
и материально-технического обеспечения  
Управления образования Администрации  
города Керчи РК

В том числе:



Представители общественных организаций инвалидов:

 Н.А. Кульчицкая


Председатель «Местного общества  
инвалидов городского округа Керчь»

 М. А. Мамуль

Представитель общества глухих и  
слабослышающих общественной организации  
«Местного общества инвалидов  
городского округа Керчь»

  
 В. Н. Бойченко  
И.В. Французова

Представитель керченской местной  
организации «Всероссийское общество слепых»

 Т.Г. Чернявская

Заместитель председателя  
«Керченской общественной  
организации инвалидов-опорников»

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией \_\_\_\_\_

(название)