

Приложение 6
К акту обследования ОСИ к
паспорту
доступности ОСИ № 55/1
от «10» марта 2021г.

Результаты обследования:

6. Системы информации и связи на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи
Республики Крым «Школа № 28 имени героев Эльтигена»
298313, г. Керчь, ул. Кавказская, 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		38-41	Нарушение нормативных требований к размещению информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта на понятном языке, согласно норм СП 59.13330.2016 г., в т.ч. мнемосхему путей движения	ОРГ ТСР ТР
6.2	Акустические средства	есть		42	Отсутствуют мобильные усилители звука	Г		
6.3	Тактильные средства	есть		43, 44	- отсутствует дублирование информации тактильными средствами, мнемосхема путей движения	С		
	Общие требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации и связи на объекте	ДУ-В	38 - 44	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР