



Информация по устранению замечаний предписания ОН и ПР 2019г.

МБОУ «Осинцевская СОШ», ул. Пионерская, 8А (здание школы)			
Предписание № 95 от 15.05.2019г.			
1	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 ППР в РФ).	Выполнено 14.05.2019 отчет предоставлялся	
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться в здании (пп. л п. 461 ППР в РФ).	Выполнено 01.09.2019 Внесены изменения в инструкции о мерах пожарной безопасности	
3	Декларация пожарной безопасности на здание школы не соответствует требованиям приказа МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 (далее Приказ): (- форма декларации не соответствует приложению 1 к Приказу (отсутствует функциональное назначение объекта; отсутствует подстрочный текст); система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании школы (проект 063-18-АПС.СОУЭ) 3-го типа, в декларации указано 2-го типа, приложение 1, приложение 2, п.1,п.2,п.3,п.7,п.8,п.10 Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" (зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. регистрационный N 13577); ст. 6,ст. 64	Имеется № 57224828-то-00733 от 25.09.2019	