



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

**Прокуратура
Кишертского района**

ул. Коммунистическая, 13, с. Усть-Кишерть
Пермский край, Россия, 617600
тел. (34252) 2-12-02

24.12.2012 № 8-21-19

24.12.192
Директору МБОУ «Кишертская
средняя общеобразовательная школа
им. Л.П. Дробышевского»

Вятчениной М.И.

ул. Советская, д. 25, с. Усть-Кишерть,
Пермский край, 617600

ПРЕСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района совместно со специалистом 13 отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на открытом межшкольном стадионе.

В ходе проверки установлено, что здание, расположенное на данном объекте, предназначенное для хранения спортивного инвентаря, переодевания школьников не соответствует требованиям пожарной безопасности в связи с чем, отсутствует надлежащая защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий, а именно здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175); не определена категория помещения электрощитовой (п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).

Образовательное учреждение в соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности, к дисциплинарной ответственности. Копию приказа о наказании направить в прокуратуру района.

3. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры Кишертского района.

4. О времени и месте рассмотрения, а также о результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить письменно в прокуратуру района в месячный срок.

Прокурор района

младший советник юстиции



С.В. Пермяков