

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСВЯТСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»  
(МБУДО «Усвятская ДМШ»)

182570, Псковская область, Усвятский район, п. Усвяты., ул. Б. Набережная, д. 1.  
8(81150) тел.: 2-13-36; E-mail: [ysmuz@yandex.ru](mailto:ysmuz@yandex.ru)

от 3. 08. 2020 № 5/н  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ТО Управление  
Роспотребнадзора по  
Псковской области  
Г. Великие Луки ул. Темиряева д.9  
Директора МБУДО «Усвятская  
ДМШ»  
З.Л. Туренковой  
Псковская обл. п. Усвяты  
ул. Б. Набережная д.1.

**Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных  
нарушений №169/2 от 18 декабря 2019 г  
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Усвятская детская музыкальная школа»**

Во исполнение предписания Роспотребнадзора №169/2 от 18 декабря 2019 г об  
устранении выявленных нарушений в МБУДО «Усвятская ДМШ» проведены  
следующие мероприятия:

Вид нарушения	Мероприятия по устранению
П.6.2 СанПин 2.4.4.3172-14. Температура воздуха не соответствует нормативным величинам в актовом зале (у наружной стены, в центре помещения).	В актовом зале установлен дополнительный электрический конвектор обогрева. (Выполнено 25.07.2020г)
П.5.6 СанПин 2.4.4.3172-14. Уровень искусственной освещенности в кабинете в актовом зале школы, рекреации, кабинете №2, №3, №4 не соответствует нормативным величинам	В данных кабинетах, рекреации и актовом зале МБУДО «Усвятская ДМШ» установлены светодиодные и люминесцентные лампы большей мощности. (Выполнено 28.07.2020г.)

Директор МБУДО «Усвятская ДМШ»



З.Л. Туренкова