



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92, тел./факс 8-8112-79-44-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92, тел./факс 8-8112-79-44-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому,  
Пустошкинскому и Усвятскому районам

182500 г. Невель ул. Ленина, 20, тел./факс 8-(81151)2-2-17-72

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Усвятская детская

музыкальная школа» р.п. Усвяты; ИНН: 6024001195

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, -

на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от 16 января 2020 года № 8  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

19 февраля 2020 года Огурецкой Мариной Викторовной - государственным инспектором ОНД и ПР  
Невельского, Пустошкинского и Усвятского районов проведена плановая проверка объекта защиты -  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Усвятская детская музыкальная  
школа» р.п. Усвяты по адресу: р.п. Усвяты, ул. Большая Набережная, д. 1

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором МБУДО «Усвятская ДМШ» Туренковой Зоей Леонидовной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (пожарной	п.61. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в	29.12.2020 г.	

	сигнализации). Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (согласно акту проверки работоспособности-средств обеспечения пожарной безопасности зданий сооружений от 27.01.2020г. указано что в результате проверки оборудование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей при пожаре частично работоспособна.)	соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя. национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.  На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
2.	Инструкция по пожарной безопасности разрабатывается на основе прекративших действие норм (ППБ 01-03), что не соответствует установленным законодательством нормам.	п.460 ППР в РФ. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений.	29.12.2020 г.	
3.	На эвакуационном пути установлены двойные двери(второй эвакуационный выход). Первая дверь из помещения открывается не по ходу движения.	п.36 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	29.12.2020 г.	
4.	В здании МБУДО «Усвятская ДМШ» дверь Электрошитовой не соответствует требованиям нормативных документов (установлена деревянная дверь).	Ст. 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2 12130.2009 Система противопожарной защиты. Обеспечения огнестойкости объектов защиты.  п. 6.8.19 (Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрошитовых, вентиляционных камер и других противопожарных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30)	29.12.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является **обязательным** для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Государственный инспектор ОНД и ПР по Невельскому,

Пустошкинскому и Усвятскому районам

Огурецкая Марина Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«19» февраля 20 20 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБУДО «Усвятская ДМШ» р.п. Усвяты

Туренкова Зоя Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

Зоя Туренкова  
(подпись)

«19» февраля 20 20 г.