



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

Приложение к акту проверки
№30-88/18 от 31.08.2018

ПРЕДПИСАНИЕ №30-88П/18

Зимовниковский район,
сл. Верхнесеребряковка
(место составления)

31.08.2018
(дата составления)

Зимовниковский район,
сл. Верхнесеребряковка
(место выдачи)

31.08.2018
(дата выдачи)

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
«Вишенка»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя)

Заведующий Кукузова Ирина Ахметжановна
(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Нами, государственным инспектором межтерриториального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Кириченко С.Ф., государственным инспектором Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Собочкиным К. А., в результате проверки проведённой на основании распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 10.08.2018 № 5004-Р «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Вишенка», выявлены нарушения обязательных требований норм и правил в области электроэнергетики, а именно:

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Министерства энергетики России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003, регистрационный № 4145 (далее ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года № 328н, зарегистрированным Минюстом России от 12 декабря 2013 № 30593, (далее ПОТ ЭЭ):

№№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений

1.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 1.2.1 ПЛ п.3.1	12.11.2018
2.	Не отражены на схемах и чертежах все изменения в электроустановке, выполненные в процессе эксплуатации за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.	ПТЭЭП, п. 1.2.6., п. 1.8.2 ПЛ п.7.4, п. 48	12.11.2018
3.	Отсутствуют испытанные средства защиты.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ПОТЭЭ п.1.4., ПЛ п. 7.2	12.11.2018
4.	Отсутствует утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	ПТЭЭП, п. 1.4.3. ПЛ п.15	12.11.2018
5.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП, п. 1.4.4, приложение 1, ПЛ п.16.2	12.11.2018
6.	Не разработан перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала	ПТЭЭП, п. 1.4.4. ПЛ п.16.1	12.11.2018
7.	Отсутствует перечень технической документации, утвержденный руководителем	ПТЭЭП, п. 1.8.2 ПЛ п.46	12.11.2018
8.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство МБДОУ ДС «Вишенка» журнал с оформлением контрольно противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения	ПТЭЭП, п. 1.4.15. ПЛ п.24	12.11.2018
9.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений	ПТЭЭП, п. 1.8.1 ПЛ п.45.3	12.11.2018
10.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	ПТЭЭП, п. 1.8.1 ПЛ п.45.6	12.11.2018
11.	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	ПТЭЭП, п. 1.8.9 ПЛ п.52.6	12.11.2018
12.	Отсутствует журнал учета электрооборудования	ПТЭЭП, п. 1.8.9 ПЛ п.52.8	12.11.2018
13.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство комплекты оперативных схем электроустановок МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 1.8.6. ПЛ п.50	12.11.2018
14.	Не разработан график визуальных осмотров заземляющих устройств и не проводятся осмотры с занесением в паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП, п. 2.7.8, ПЛ п.177.1	12.11.2018
15.	Не составлен график осмотров с выборочным вскрытием грунта заземляющего устройства. Не проводится проверка заземляющих устройств со вскрытием грунта.	ПТЭЭП, п. 2.7.8, ПЛ п.177.2	12.11.2018
16.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.7.8, ПЛ п.179	12.11.2018
17.	Отсутствуют однолинейные схемы освещения на щитах и сборках сети МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.5, ПЛ п.208	12.11.2018
18.	Отсутствуют надписи на лицевой стороне шкафов освещения МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.5, ПЛ п.209	12.11.2018

19.	Не составлен график очистки от пыли и грязи оборудования 0,4 кВ МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.12 ПЛ п.214.1	12.11.2018
20.	Отсутствует график осмотра сети электрического освещения МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.12 ПЛ п.214.2	12.11.2018
21.	Отсутствует график ремонта сети электрического освещения МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.12 ПЛ п.214.3	12.11.2018
22.	Отсутствует график проверки состояния стационарного оборудования МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.17 ПЛ п.216, п.216.1	12.11.2018
23.	Отсутствует график проверки состояния электропроводки рабочего освещения МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 2.12.17 ПЛ п.216, п.216.3	12.11.2018
24.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников МБДОУ ДС «Вишенка»	ПТЭЭП, п. 3.5.10, ПЛ п.224	12.11.2018
25.	Не обеспечен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок МБДОУ ДС «Вишенка»	ПОТЭЭ, п. 3.13, ПЛ п.245	12.11.2018
26.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭЭ, п. 4.1 ПЛ п.246.3	12.11.2018
27.	Отсутствуют паспорта на переносной электроинструмент	ПОТЭЭ, п. 44.5 ПЛ п.345.2	12.11.2018
28.	Отсутствует журнал учета, проверки и испытания переносного электроинструмента	ПОТЭЭ, п. 44.7 ПЛ п.346	12.11.2018

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

1. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, Вы вправе представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в письменной форме возражение в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких возражений.

Предписание от 31.08.2018 г. № 30-88 П/18 составлено на 3-х страницах в 2-х экземплярах.

Подпись должностных лица (лиц), проводивших проверку:


_____ С. Ф. Кириченко

 _____ К. А. Собочкин

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен:

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель:

Кукузова Ирина Ахметжанован, заведующий МБДОУ ДС «Вишенка»



 (подпись)

31.08.2018 г.

 (дата)

От ознакомления с актом-предписанием руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался:

_____ (Ф.И.О. должностного лица)

_____ (подпись)

_____ (дата)